



Общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Банк ГПБ (АО) в ГУ Банка России по ЦФО, Р/с 40702810400000043956,
БИК 044525823, К/с 30101810200000000823, КПП 344501001
E-mail: 930022@mail.ru

26.09.2024 года

г. Волгоград

Протокол № 1-06К-24

проверки технического состояния внутреннего пожарного водопровода

МОУ СШ № 27

договор № 1-06К-24 от 13.09.2024

Мы, нижеподписавшиеся, директор ООО «Фирма «Талисман» Ульянов С.А. и наладчики Карпов Л.В. Мирзоянц Р.А. выполнили обследование пожарного водопровода МОУ СШ № 27

и установили, что:

- число пожарных кранов сети составляет 2 шт., краны пронумерованы, укомплектованы и опломбированы.

- на момент обследования пожарный водопровод исправен (неисправен) и обеспечивает (не обеспечивает) требуемый по нормам расход воды, что соответствует требованиям п.7, табл.7.3 СП10.13130.2020

Замечания: нет

Заключение: внутренний пожарный водопровод на момент проведения обследования находится в технически исправном (неисправном) состоянии. Рекомендуемый следующий срок проведения проверки технического состояния пожарного водопровода – через 6 месяцев

Исполнитель

ООО «Фирма «Талисман»

Заказчик

МОУ СШ № 27

Наладчики:

Карпов Л.В. _____

Адрес выполнения работ:

г. Волгоград, ул. Менжинского, 6

Мирзоянц Р.А. _____

Директор:
Ульянов С.А. _____



М.П. _____

Гуфтуева С. С.