

АКТ № 22
проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 02 сентября 2024 г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 269-р от 19.06.2024г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2024 по 15.09.2024г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Ленина, 23.

В результате проверки установлено:


1. Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок произведена.
2. Тепловые сети в удовлетворительном состоянии.
3. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
4. Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов в удовлетворительном состоянии.
5. Приборы учета тепловой энергии допущены в эксплуатацию в количестве 1 шт.
6. Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения в исправном состоянии.
7. Паспорта на тепловые пункты в наличии.
8. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют.
9. Оборудование тепловых пунктов плотное.
10. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены.
11. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
12. Собственные или привлеченные ремонтные бригады и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок имеются.
13. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок предоставлен.
14. Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность выдержало.
15. Журнал технического обслуживания газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования двух водогрейных котлов предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы, расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Ленина, 23 к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.Вайнбендер

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 И.И.Пономарева

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"02" 09 2024 г. 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ № 23

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 02 сентября 2024г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 269-р от 19.06.2024г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2024 по 15.09.2025г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание МОУ СОШ с. Рахинка, расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Степная, 71а.

В результате проверки установлено:

1. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
2. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
3. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию предоставлен.
4. Электрохозяйство – рабочее состояние, электроснабжение осуществляется по проектной схеме;
5. Система отопления (автономное) – рабочее состояние. Источником теплоснабжения являются электрические тэны.
6. Прибор учета электрической энергии (отопление) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет;
7. Прибор учета электрической энергии (освещение) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет.
8. Договора на поставку ресурсов заключены.
9. Технический отчет по проведению испытаний электроустановки предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание МОУ СОШ с. Рахинка, расположенной по адресу: с. Рахинка, ул. Степная, 71а к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.Вайнбендер

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 И.И.Пономарева

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"02" 09 2024 г.   4.9

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ № 24

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

р.п.Средняя Ахтуба

от 02 сентября 2024г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 269-р от 19.06.2024г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2024 по 15.09.2024г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: п. Максима Горького, ул. Школьная, 7.

В результате проверки установлено:

1. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
2. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
3. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию предоставлен.
4. Электрохозяйство – рабочее состояние, электроснабжение осуществляется по проектной схеме;
5. Система отопления (автономное) – рабочее состояние. Источником теплоснабжения являются электрические тэны.
6. Прибор учета электрической энергии (отопление) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет;
7. Прибор учета электрической энергии (освещение) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет.
8. Договора на поставку ресурсов заключены.
9. Технический отчет по проведению испытаний электроустановки предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы расположенной по адресу: п. Максима Горького, ул. Школьная, 7 к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.Вайнбендер

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 И.И.Пономарева

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"02" 09 2024 г.  Наскима И.С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ № 25

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 02 сентября 2024г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 269-р от 19.06.2024г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2024 по 15.09.2024г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: п.Красный Октябрь, ул. Молодежная, 17.

В результате проверки установлено:

1. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
2. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
3. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию предоставлен.
4. Электрохозяйство – рабочее состояние, электроснабжение осуществляется по проектной схеме;
5. Система отопления (автономное) – рабочее состояние. Источником теплоснабжения являются электрические тэны.
6. Прибор учета электрической энергии (отопление) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет;
7. Прибор учета электрической энергии (освещение) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет.
8. Договора на поставку ресурсов заключены.
9. Технический отчет по проведению испытаний электроустановки предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы расположенной по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Молодежная, 17 к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.Вайнбендер

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 И.И.Пономарева

Члены комиссии:


Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"02" 09 2014 г.  Н.С.Нахичев

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ № 26
проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

р.п. Средняя Ахтуба

от 02 сентября 2024г.

Комиссия, образованная распоряжением Администрации Среднеахтубинского муниципального района № 269-р от 19.06.2024г., в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Среднеахтубинского муниципального района Патриным Н.Г. с 01.08.2024 по 15.09.2024г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Рахинка в отношении следующих объектов: здание школы расположенной по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Центральная, 8.

В результате проверки установлено:

1. Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) в удовлетворительном.
2. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствует.
3. Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию предоставлен.
4. Электрохозяйство – рабочее состояние, электроснабжение осуществляется по проектной схеме;
5. Система отопления (автономное) – рабочее состояние. Источником теплоснабжения являются электрические тэны.
6. Прибор учета электрической энергии (отопление) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет;
7. Прибор учета электрической энергии (освещение) – счетчик опломбирован, пломба повреждений не имеет.
8. Договора на поставку ресурсов заключены.
9. Технический отчет по проведению испытаний электроустановки предоставлен.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительный период.

В результате проверки установлено: здание школы расположенной по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Центральная, 8 к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г.г. подготовлено.

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы
Среднеахтубинского
муниципального района

 А.А.Вайнбендер

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 И.И.Пономарева

Члены комиссии:

Консультант комитета по строительству
и ЖКХ администрации Среднеахтубинского
муниципального района

 Е.С. Гладких

Директор МУП
«ЖКХ Среднеахтубинского района»

 Е.В.Борзенко

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"02" 09 2024 г.  И.С.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)