

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 11 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ детский сад
№ 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга)

1197847236366

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. 80.10.1

ОКВЭД
основной

2. и т.д.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 13

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

20903

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
организации

Заведующий

Киреева Татьяна Евгеньевна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. 645-30-40

Факс 645-30-41

E-mail организации

gbdou11@mail.ru

Юридический адрес организации

196627

Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория
Ленсоветовский, дом 35, строение 1

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

196627

Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория
Ленсоветовский, дом 35, строение 1

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца
(арендатора) объекта

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

196627

Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 35, строение 1

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. 645-30-40

Факс 645-30-41

E-mail gbdou11@mail.ru

Наименование вышестоящей организации

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

196600

Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Октябрьский бульвар, д. 24

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава Администрации
Пушкинского района

Санкт-Петербурга, Омельницкий Владимир Владимирович

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. 466-63-02

Факс 466-63-02

E-mail вышестоящей организации

tupush@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга)												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	196627, Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, дом 35, строение 1												
Общая площадь объекта	12536 м2												
Этаж / этажи расположения объекта	1, 2, 3 этажи												
Кадастровый номер объекта	78	42	1	8	3	2	2	0	2	7	2	1	8
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети дошкольного возраста												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды нет с отклонениями в развитии.	нет												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Примечание		
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	
1. Подходы к объекту, пути движения											
Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга											
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	1		6	7	8	9	10	11
	Путь пешеходного						м	2,0-2,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
							налич ие	нет		п.4.1.2	

	движения от ближайшей остановки до входа в ворота учреждения				действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»							
					Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	нет	не более 8 (1:12)		п.4.1.8, рис Д.5		
					То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м		п.4.1.8, рис Д.5		
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015		п. 4.1.8, рис Д.5		
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие			п. 4.1.11		
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,015		п.4.1.11		
					Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05				
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		п.4.3.4, рис Д.4		
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5				
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.4.1.3		
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.4.1.4		
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	наличие			п.4.1.1		

				При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
				Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
				Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0.1	не менее 0,05	п.4.1.9	
				Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,025	п.4.1.9	
	Путь пешеходного движения от ворот до входа в здание	1	1	1	м	1.7	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
				Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	ЭИНИПЕН	нет		п.4.1.2	
				Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	0	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
				То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
				Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
				Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	не более 0,015	п.4.1.11	
				Ограждение пространства под	м	нет	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	

					выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»					
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.4.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.4.1.1	
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п.4.1.5	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,1	не менее 0,05	п.4.1.9	
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения.	м	-	не более 0,025	п.4.1.9	

ГБДОУ детский сад № 11

ГБДОУ детский сад № 11									
Название зоны (технического средства)	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12
2.1 Наружные лестницы					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2
					Высота раздельного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	наличие		п.4.1.12
					Завершение горизонтальной части поручня длинее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
					То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»		0,06		
						м		не менее 0,06	п.5.2.16
Наружные лестницы №2	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92		
					Дополнительные раздельные поручни	наличие	нет		

[illegible]

					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,4	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16
					Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью	м	0,06	не менее 0,06	п.5.2.16
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.2.14
					ГБДОУ детский сад № 11				
2.6	Название зоны (технического средства)								
	Входные площадки	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
	Входная площадка № 1				Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
					Поперечный уклон	%	нет	1-2	п. 5.1.3
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
					Высота площадки	м	0,01	Не более 0,025	п.4.1.9
					Ширина входной площадки «К»	м	2,1	≥ 1,50	п. 5.1.3
					Глубина входной площадки «К»	м	3,9	≥ 1,85	п. 5.1.3
					Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.5.1, п.5.1.6
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	наличие		п.5.5.1
	Входная площадка № 2				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17

						Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3
						Поперечный уклон	%	нет	1-2	п. 5.1.3
						Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3
						Высота площадки	м	0,01	Не более 0,025	п.4.1.9
						Ширина входной площадки «К»	м	2,1	≥ 1,50	п. 5.1.3
						Глубина входной площадки «К»	м	3,9	≥ 1,85	п. 5.1.3
						Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1
						ГБДОУ детский сад № 11				
						Название зоны (технического средства)				
2.7	Входные тамбуры № 1 и 2	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	3,8	Не менее 1,5	5.1.7.
						ГБДОУ детский сад № 11				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 5.1.4
						Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	
						Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом « К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4
						Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0,88	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
						Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6
						Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	наличие		
						3. Пути движения внутри здания				

Название зоны (технического средства)					ГБДОУ детский сад № 11				
3.1	Коридоры, переходы в другие здания				Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,6	0,6	
	Коридоры	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,6	0,6	п.5.2.3
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,6	0,6	
					Ширина пути движения «К»	м	1,8	Не менее 1,5	п. 5.2.1
					Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1	не менее 0,9	п.5.2.2
					Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.5.2.2
					Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,5	не менее 1,2	п.5.2.2
	Название зоны (технического средства)	1	1	0	ГБДОУ детский сад № 11				
3.3	Внутренние лестницы 1 и 2				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,165	0,13 - 0,17	
					Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п.5.2.9
					Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п. 5.2.15
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	0,33	0,27-0,33	
					Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		

						Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,044	0,04-0,06	п.5.2.16	
						Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16	
						Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,06	п.5.2.16	
						Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
						Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
						Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,22	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
						Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие		п. 5.2.9	
						Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	наличие			
						Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	наличие		п.5.2.16	
						ГБДОУ детский сад № 11					
3.8	Название зоны (технического средства)					Ширина кабины «К»	м	2,1	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
	Лифт					Глубина кабины «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
	пассажирский					Ширина дверного проема «К»	м	1,2	Не менее 0,95		
						Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	0,03	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
						Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	соответствие			
						Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	соответствие			
						Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	наличие		п. 5.2.20	
						Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	наличие			
						Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	наличие			
						Цифровое обозначение этажа размером не	наличие	наличие			

					менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0,3	Не менее 0,1м	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	наличие		п. 5.5.7
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.5.1
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств)	наличие	наличие		п. 5.5.1
					«К», «О», «С»				
					ГБДОУ детский сад № 11				
3.10	Название зоны (технического средства)	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	соответствие	П.5.2.31
						Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие	п. 5.2.31
						Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие	п. 5.5.5
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	наличие	п. 5.5.1
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
	Название зоны (технического средства)					ГБДОУ детский сад № 11			

5.1	Уборная	0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1,9	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис. Д.11	
					Ширина уборной «К»	м	2,2	Не менее 1,65		
					Глубина уборной «К»	м	2,8	Не менее 1,8		
					Ширина двери «К»	м	1,02	Не менее 0,9		
					Направление открывания двери «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	наличие			
					Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие			
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	наличие		п. 5.3.3 рис. Д.11, СНиП 35-01-2001 п. 3.67	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 5.3.6, п. 5.5.7	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие			
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН уборной	наличие	наличие		п. 5.5.1	

6445-70-41 Ст. брос-лс Заполнил Анкету: Василькова В.А. «25» 03 2014
 телефон (подпись)
 6445-70-42 Руководитель обследованного объекта Василькова В.А. «25» 03 2014
 телефон (подпись)

