

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ТАРТЭ

В.И.И.
А.В. Климонов

15.04.2025

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ Де №1



**План-график по профилактике и ремонту тепловых пунктов
и систем потребления при подготовке к отопительному периоду
на 2025-2026 годов.**

№	Мероприятия	Сроки выполнения	Отчёт о выполнении	Примечание
1.	Разработать и согласовать с ООО "КТЭ" план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов	до 30.04.25 г.		
2.	Подготовить ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства и персонал для обслуживания теплоиспользующих установок и систем теплоснабжения	08.2025 г.		
3.	Разработать, согласовать с энергоснабжающей организацией графики работ по профилактике и ремонту тепловых пунктов и систем теплоснабжения на 2024 год.	12.2025 г.		
4.	После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб, произвести гидравлическую промывку внутренних систем теплоснабжения, газопроводов. В присутствии представителя энергоснабжающей организации с составлением соответствующего Акта	05.2025 г.		
5.	После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб, произвести испытания на прочность и плотность тепловых узлов, внутренних систем отопления, вентиляции и ГВС в присутствии представителя энергоснабжающей организации с составлением соответствующего Акта	08.2025 г.		
6.	Привести техническую документацию в соответствие с требованиями ИТД	12.2025 г.		
7.	Акт повторного допуска узла учёта тепловой энергии.	до 01.10.25 г.		
8.	Провести метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. - поверить средства измерения, подлежащие государственному контролю и надзору.	07.2025 г.		
9.	Установить в присутствии представителя энергоснабжающей организации дроссельные устройства тепловых узлов на основании расчётов, согласованных с ЭСО для опломбирования.	07.2025 г.		
10.	Восстановить повреждённую и нанести отсутствующую тепловую изоляцию на трубопроводах в теплопунктах (на разводящих трубопроводах и	в течении 10 дней		

	стояках), чердаках, в неотопляемых помещениях при необходимости после всех видов ремонта			
11.	Заключить договор на техническое обслуживание с МП «Управление ЖОХ г. Камышина»			
12.	Выполнить окраску, надписи и обозначения на тепловых энергоустановках и трубопроводах в соответствии с проектными схемами. При выборе основного цвета окраски, величины размера надписи и маркировочных штиков необходимо руководствоваться государственными стандартами			
13.	Ежемесячно проверять электроосвещение в помещении теплового узла, остекление окон здания. Установить пружины на входных дверях, запоры на дверях теплового узла.	Ежемесячно		
14.	Получить паспорт готовности здания к отопительному сезону.	15.09.2025 г.		

План составил нач. хоз. отдела



Е.В. Гребенскова