

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена в здании учреждения по ул. Тормосиновская, 23 установлена автоматическая пожарная сигнализация «МИНИТРОНИК -24». И «Стрелец –мониторинг», В здании МОУ СШ № 106 по ул. им. Ухтомского, 10 установлена автоматическая пожарная сигнализация «МИНИТРОНИК -24». И по адресу «Стрелец –мониторинг», в здании учреждения по ул. Школьная, 4 установлена автоматическая пожарная сигнализация "Минитроник-24" и устройство оконечное для передачи автоматического сообщения «Тандем-2М»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая в здании учреждения по ул. Тормосиновская, 23 установлена автоматическая пожарная сигнализация «МИНИТРОНИК -24». Сигнализация расположена на 1-м этаже около выхода напротив вахты. Система включает в себя прибор речевой оповещатель «Тромбон» (Блюз ББ-2В и Блюз БЛ-1), 328 пожарных извещателей ИП-212-90, 89 извещателя ИП 103-5/с2-А\*ЮТ, речевой оповещатель Глагол СМ-Н-1 5 шт. и речевой оповещатель Глагол СМ-Н-3 4шт., светозвуковой оповещатель Маяк -12К для передачи автоматического сообщения и организации эвакуации людей при возникновении пожара. Здание ОУ оборудовано системой передачи извещения о пожаре «Стрелец –мониторинг» в службу пожарной охраны. В соответствии с нормами имеется 24 огнетушителя ОП-4, ОП-5 расположенных в коридорах и кабинетах 1, 2, 3, 4 этажей, а также в подвале и спортивном зале.

В здании МОУ СШ № 106 по ул. им. Ухтомского, 10 установлена автоматическая пожарная сигнализация «МИНИТРОНИК -24». Сигнализация расположена на 1-м этаже рядом с вахтой. Система включает в себя: прибор речевой оповещатель «Тромбон» (Блюз ББ-2В и Блюз БЛ-1), 64 пожарных извещателя ИП-212-70, 42 извещателя ИП 103-5/с2-А\*ЮТ, 6 извещателей ИПР-К, речевой оповещатель Глагол СМ-Н-1 5 шт. и речевой оповещатель Глагол СМ-Н-3 4шт. для передачи автоматического сообщения и организации эвакуации людей при пожаре. Здание ОУ оборудовано системой передачи извещения о пожаре «Стрелец –мониторинг» в службу пожарной охраны. В соответствии с нормами имеется 16 огнетушителей ОП-3, ОП-5, ОУ-3 расположенных в коридорах и кабинетах 1 и 2 этажей, а также в подвале и спортивном зале. В здании учреждения по ул. Школьная, 4 установлена автоматическая пожарная сигнализация "Минитроник-24", сигнализация расположена на 1-м этаже около кабинета заместителя директора. Система включает в себя 72 пожарных извещателя ИП-212-90, 53 тепловых пожарных извещателя «ИП 103-5/1С-А-1Ю0», 3 извещателя ручных ИПР-И, светозвуковой оповещатель «Маяк-12-К», устройство оконечное для передачи автоматического сообщения «Тандем-2М» и организации эвакуации людей при пожаре. В соответствии с нормами имеется 13 огнетушителей ОП-4, расположенных в коридорах и кабинетах 1 и 2 этажей, а также на пожарном щите на лестничном пролете.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)