



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Волгоградской области  
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,  
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

ПРЕДПИСАНИЕ №16-47-25

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«15» мая 2025г.

г. Камышин  
(место выдачи)

ведущим специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по  
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,  
Руднянском районах Поповым Никитой Владимировичем  
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного мероприятия) \_\_\_\_\_  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- профилактического визита

на основании Уведомление о проведении профилактического визита

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

«21»04. 2025г. № 34250041000117829693

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕБЯЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД  
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН 3410062366

ОГРН 1033400645794

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до  
окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального  
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных  
нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ ЛЕБЯЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:


Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	по адресу: 403842, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, С. ЛЕБЯЖЬЕ, УЛИЦА КИРОВА, 36 в группе солнышко расположенной на втором этаже потолок в спальней-игровой и туалете имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.	Обеспечить отсутствие дефектов и повреждений потолка в группе солнышко (спальной-игровой и туалете )	01.09.2025	Информацию устранении дефектов и повреждений потолка в группе солнышко (спальной-игровой и туалете )

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10

Предписание выдано:

ведущий специалист – эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах		Попов Никита Владимирович
(Должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

предписание получено :

ЗАВЕДУЮЩИЙ: МКДОУ ЛЕБЯЖИНСКИЙ ДС		Сулова Н. В.	15.05.2025
(Должность лица получившего предписание)	(Подпись)	(Фамилия, имя, отчество)	(Дата получения предписания)

Предписание направлено почтой

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении

выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении \_\_\_\_\_

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».