



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам**  
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 46 А, тел. 5-36-95, 9-23-51  
E-mail: OGPN\_Torzhok@mail.ru

**Предписания № 25/1/16**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

юридическому лицу: муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-  
тельная школа №1 п. Спирово

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 25 от 03 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут «08» февраля 2021 года по 12 часов 00 минут «16» февраля 2021 года. Проведена проверка государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №1 п. Спирово по адресу: Тверская область, Спировский район, п. Спирово, ул. Карла Маркса, д. 25  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором школы Соколовой А.А., Баринова Е.Ю. зам. директора по АХЧ

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Элемент между перекрытием (окосячка) и противопожарным люком ведущим из лестничной клетки на чердак выполнен из дерева	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7	01.02.2022	
2.	Противопожарный люк, ведущий из лестничной клетки на чердак, установлен в несоответствие с требованиями (размер менее 0,6х0,8м).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области Шмелев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 16 » февраля 2021 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ ООШ №1 пос. Спирово Соколова А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » февраля 2021 года



(подпись)

АКТ

осмотра пожарного люка чердачного помещения здания МОУ ООШ № 1 п. Спирово  
Тверской области

31.10.2022 г.

Комиссия в составе:

Директор МОУ ООШ № 1 п. Спирово Тверской области - Булеца М.П.

Заместитель директора ООО «Сервис Безопасности» Мифтахов Е.А.

Инженер ООО «Сервис Безопасности» - Никитин И.В.

Составили акт осмотра пожарного люка чердачного помещения здания МОУ ООШ  
№ 1 п. Спирово Тверской области

Пожарный люк чердачного помещения здания МОУ ООШ № 1 установлен с  
размерами не соответствующим нормам пожарной безопасности, а именно имеет  
размер 60x70 см.

В соответствии с нормами пожарной безопасности пожарный люк должен  
соответствовать размерам 60x80 см. При монтаже пожарного люка размерами 60x80  
см произойдет обвал несущих конструкций потолка чердачного помещения, что  
может повлечь за собой травмы учащихся и персонала МОУ ООШ № 1.


Комиссия пришла к выводу:

Замена пожарного люка чердачного помещения с размерами 60x80 см возможно  
только после капитальной реконструкции потолка чердачного помещения здания  
МОУ ООШ № 1 п. Спирово Тверской области.

Директор МОУ ООШ № 1 п. Спирово Тверской области

\_\_\_\_\_ Булеца М.П.

Заместитель директора ООО «Сервис Безопасности»

 Мифтахов Е.А.

Инженер ООО «Сервис Безопасности»

 - Никитин И.В.