

ООО "Концессии водоснабжения"

" 4 " 03 2026.
 Время с _____ ч. _____ м.
 по _____ ч. _____ м.

Волгоград

АКТ № 100/1149/2026

допуска к эксплуатации узла учета, смонтированного на водопроводном вводе (впервые, новый, после гос. проверки, после ремонта) при участии представителя ООО «Концессии водоснабжения»

Наименование юридического лица (ф.и.о. потребителя) в пользовании которого находятся системы водоснабжения/водоотведения	<u>ООО детский сад № 165.</u>	
На объекте	<u>дет.сад.</u>	
Адрес объекта	<u>пос. Мирный в/л.</u>	
Наличие договора/лицевого счета с ООО «Концессии водоснабжения»	<u>№ 028 462 от 13.11.2025.</u>	
Представитель ООО "Концессии водоснабжения"	<u>инж. Чернышев В.И.</u>	
Представитель Абонента (Потребителя)	<u>инж. Захарченко В.И.</u>	
	Холодная вода	Сточные воды
Диаметр ввода/выпуска (по Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, при отсутствии - фактический диаметр присоединения)	<u>88 ф 100мм.</u>	
Прибор учета (марка, тип, диаметр)	<u>СТ13-20.</u>	
№	<u>62919336.</u>	
Место установки	<u>помещение</u>	
Показания на день допуска к эксплуатации	<u>00023.</u>	
Коэффициент счетного механизма (счетчик наработки времени)		
Изготовитель	<u>ТУ № 286 от 03.03.20.</u>	
Проектная документация наличие/отсутствие	<u>0263.20-1344</u>	
Дата последней поверки	<u>02.02.2026.</u>	
Периодичность поверки	<u>в лет</u>	
Дата очередной поверки	<u>02.02.2032.</u>	
Установлены контрольные пломбы их оттиск:		
На присоединителях	<u>049524.</u>	
На пробке фильтра	<u>049525.</u>	
На обводной задвижке	<u>005520.</u>	
Антимагнитная пломба	<u>2480964.</u>	
На других устройствах		

Механическое повреждение указанного выше индикатора или изменение его исходной магнитной структуры, или же повреждение пломбы согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ приведет к наложению административного штрафа, а также к замене индикатора магнитного поля за счет потребителя.

Подтверждаю, что после установки на приборе учета указанный выше **индикатор находится в рабочем исходном состоянии.** Самостоятельно брести до ВУ не было.
Принцип действия: при воздействии на индикатор магнитным полем фон темнеет и сливается с цветом контрольных полосок. Степень изменения цвета зависит от интенсивности и времени воздействия на прибор.

Все вышеуказанные мероприятия произведены в присутствии Абонента (Потребителя). Претензии по их выполнению Абонент (Потребитель) не имеет.

Представитель ООО "Концессии водоснабжения" Зав. Захарченко В.И.
 Абонент (Потребитель) или его представитель Мам. Макарова С.Б.

Акт составлен по количеству сторон.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 400050 Волгоград, ул. им. Пархоменко д. 47а, Тел. (8442) 99-67-96, E-mail: info@investvoda.ru