

Зарегистрирована  
ОИД и ПР по Даниловскому, Котовскому  
и Октябрьскому районам  
(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный № 182060 00000 -70-5

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф4.1, Ф5.2, Ф5.1

(Функциональное назначение;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Даниловская  
средняя школа имени А.С.Макаренко Даниловского муниципального района  
Волгоградской области

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1023405575170

Идентификационный номер налогоплательщика 3404002062

Место нахождения объекта защиты ул. Комсомольская, дом 1, р.п.  
Даниловка, Даниловский район, Волгоградская область

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты ул.  
Комсомольская, дом 1, р.п. Даниловка, Даниловский район, Волгоградская  
область, тел.8(844 61) 5-38-53, электронный адрес danilschool@yandex.ru.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) введено в  
эксплуатацию в 1974 году, пристрой к зданию в 1989 году, класс функциональной  
пожарной опасности не менялся.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                 |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.       | <u>Характеристика объекта защиты</u> |                    |
|          | Наименование параметра               | Значение параметра |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Степень огнестойкости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2   | Класс конструктивной пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3   | Класс функциональной пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4   | Высота здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5   | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7   | Объем здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23948 куб.м.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8   | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9   | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Гараж – Ф5.2 категория В4, класс зоны П-I. Склад –Ф5.2 категория В4, класс зоны П-IIa. Котельная – Ф5.1, категория Г, класс зоны П-IIa.                                                                                                                                               |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – автоматическая установка пожарной сигнализации 3 типа;<br>– система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа с передачей сигнала о возникновении пожара по беспроводным каналам связи диспетчеру ПЧ;<br>-первичные средства пожаротушения;<br>- 2 пожарных водоема. |
| 2.    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)<br><br>Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)<br><br>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 1000 (одна тысяча) рублей 00                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| копеек |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4.     | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|        | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                 | Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется |
| 4.1    | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                   | пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                  | Выполняется                                       |
| 4.2    | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                                                                                                     | пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009                                                                                                                                                                                                        | отсутствует                                       |
| 4.3    | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                    | пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                             | Выполняется                                       |
| 4.4    | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                                                            | пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                            | Выполняется                                       |
| 4.5    | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                       | пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 1.13130.2009                                                                                                                                                                              | Выполняется                                       |
| 4.6    | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                          | пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                    | Выполняется                                       |
| 4.7    | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | – пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013;<br>– пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП | Выполняется                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | <p>5.13130.2009;</p> <p>– пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009;</p> <p>– пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009;</p> <p>– пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2009</p>                                                                                                                                            |             |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | <p>– пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;</p> <p>– пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г;</p> <p>– пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012</p> | Выполняется |

Настоящая декларация разработана

Пестров Александр Александрович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

