

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55, E-mail: emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15, тел. (8442) 96-70-05, und34_ emercom@volganet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 004/24
обследования**

г. Волгоград

(место составления акта)

« 16 » мая 20 17 г.

(дата составления акта)

10 час. 30 мин.

(время составления акта)

Мной, государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору – старшим инспектором

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду

УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитаном внутренней службы

Чайковским Александром Александровичем

в соответствии с план-графиком профилактических мероприятий Главного управления МЧС России

по Волгоградской области, утв. Приказом начальника Главного управления №729 от 23.12.2016

(операция «Отдых»)

в период с 09 ч. 30 мин. «17» мая 2017 года по 10 ч. 30 мин. «17» мая 2017 года

проведено обследование:

помещений летнего детского оздоровительного лагеря

(наименование объекта юридического лица или

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 Кировского района

Волгограда» (далее – объект защиты), ОГРН 1023404369075, ИНН 3448902790

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: 400082, г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 17

совместно с директором МОУ «СШ № 134 «Дарование» Красноармейского

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество

района Волгограда» Шведовой Еленой Николаевной

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

в ходе обследования установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: помещения детского оздоровительного

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

лагеря размещены на 1-ом этаже в здании школы: 3-х этажном, II степени огнестойкости.

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

Помещения электрифицированы, отопление централизованное, система вентиляции - естественная.

Количество детей, находящихся на объекте защиты – 160 чел., дежурного персонала – 10 чел.

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

Помещения объекта оборудованы и обеспечены системами и средствами противопожарной защиты:

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией

людей при пожаре, системой беспроводной передачи сигналов о пожаре в подразделение пожарной

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

охраны, внутренним противопожарным водопроводом.

Указанные системы и средства противопожарной защиты объекта находятся в исправном

состояние, ежеквартально проводится проверка их работоспособности с оформлением соответствующих актов проверки (№ 640/17 ТО от 26.04.2017), обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (№ 640/17 ТО от 01.03.2017 года).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организована перекачка пожарных рукавов. Обеспечен свободный подъезд пожарной техники к пожарным гидрантам.

Эвакуационные пути и выходы объекта защиты эксплуатируются в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На объекте имеется необходимое количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Руководителем лагеря пройдено обучение пожарно-техническому минимуму (организация, удостоверение № 347 от 10.04.2015 г.). Приказом по учреждению установлен противопожарный режим на территории и помещениях лагеря (№ 109-ОД от 01.03.2017 года). С дежурным персоналом и учащимися проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись с отметками в журнале учета.

На объекте разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации детей при пожаре, проведена практическая тренировка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (дата, №)..

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты объекта защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования выявлены нарушения: -----

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

Вывод по результатам обследования:

Помещения летнего детского оздоровительного лагеря муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 134 «Дарование» Красноармейского района Волгограда» соответствуют требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

С Актом ознакомлен (а), копию получил (а):

Директор МОУ «СШ № 134 «Дарование»
Красноармейского района Волгограда»
Шведова Е.Н.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись)
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«16» мая 2017 года

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНДиПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому районам
капитан внутренней службы А.А. Чайковский

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

«16» мая 2017 года

