

АКТ
о результатах проверки по вопросам
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Волгограда

«18» 12 2015 г.

№ 17

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ СШ № 98 Краснооктябрьского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Краснооктябрьского ТУ ДОАВ 15.12.2015 № 775 «О проведении проверки противопожарного состояния МОУ Краснооктябрьского района Волгограда» комиссией в составе (проверяющим):

председатель комиссии: Свиридов П.В., начальник территориального управления

члены комиссии: Войнов С.А., консультант территориального управления, заместитель председателя комиссии

Попова И.И., заместитель директора по УВР МОУ СШ № 98

Ермилова Н.Г., инженер по ОТ МОУ СШ № 5

Нефедова И.А., инженер по ОТ МОУ «Центр развития ребенка» - детский сад №27

Кривова С.А., инженер по ОТ МОУ детский сада №375

Обликова Н.М., председатель Краснооктябрьского ТРОП

по вопросу организации работы в области пожарной безопасности.

Адрес юридический: 400123, г. Волгоград, ул. им. Пельше, 15 б

Адрес фактический: 400123, г. Волгоград, ул. им. Пельше 15 б

Руководитель Онишук Галина Анатольевна

В ходе проверки представлены следующие локальные акты по пожарной безопасности:

Наименование	Наличие	Соответствие требованиям
Приказ о пожарной безопасности в МОУ СШ №98	+	соответ
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	+	соответ
Приказ об установлении противопожарного режима	+	соответ
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП	+	соответ
План противопожарных мероприятий на 2015/2016г. год	+	соответ
Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	+	соответ
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре	+	соответ
Программа и порядок проведения п/п инструктажа с работниками	+	соответ
Проведение противопожарного инструктажа с работниками	+	соответ
Проведение противопожарного инструктажа с воспитанниками	+	соответ
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся	+	соответ
Прохождение обучения по ПТМ, наличие удостоверений	+	соответ
Программа, порядок проведения ПТМ с работниками ДОУ, согласов-я с ОНД	+	соответ
Документация ДОУ по проверке знаний требований ПБ работников, прошедших обучение ПТМ в МОУ (приказ (распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, протокол проверки знаний)	+	соответ
Журнал учета первичных средств пожаротушения	+	соответ
Журнал по тех. обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	+	соответ
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ	+	соответ
Замер сопротивления изоляции электропроводки	+	соответ
График проведения ППР электрохозяйства	+	соответ
Обеспеченность помещений огнетушителями	+	соответ
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода	отсут	-
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов	+	соответ
План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении	+	соответ
Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара	+	соответ
Наличие уголка пожарной безопасности и наглядной агитации (в том числе по использованию первичных средств пожаротушения)	+	соответ

Акт составлен на 1 странице в 2 экземплярах.

Подписи: _____ председателя комиссии,

(проверяющего):

Директор (заведующий) МОУ СШ № 98

Волгограда

Онишук Галина Анатольевна
(Ф.И.О. полностью)

членов

комиссии



(подпись)