

Акт технического осмотра здания МОУ детского сада №236

От 14.11.12г

Комиссия в составе:

Заведующего МОУ д/с №236
Краснооктябрьского района г.Волгограда
Заведующим хозяйством
Председателя профкома

Воеводиной Т.Н.
Петровой С.Ю.
Мастеровой М.Е.

Провела технический осмотр здания и территории МОУ детского сада №236 расположенный по адресу ул. Кузнецова 14
Здание детского сада отдельно стоящее 1964 года постройки, 2-этажное. Кирпичное, кровля мягкая. Капитальный ремонт здания производился с 1989 г.

В результате осмотра установлено:

1. Имеются на здании трещины –
2. Имеются отслоения облицовочного камня на здании в опасных зонах (над входами и над тротуаром) –Оконные блоки в музыкальном зале находятся в аварийном состоянии и требуют замены (210x210= 4 шт) – 18 кв.м –
3. Электропроводка по предписанию нуждается в замене – 270 п.м.; замена щитков – 4 шт.; контурзаземление отсутствует(требуется устройство контура) – 100 000 руб.
4. Требуется замена вводной –распределительной трубы водовода в детский сад с заменой кранов - диаметр трубы – 50, в количестве 12 м.
5. Частичная замена мягкой кровли – 150 кв.м – В результате разрушения мягкой кровли и верха сливной трубы имеется сильное протекание на лестничном марше левого крыла.
- требуется заменить сливной стояк – 7 м.п. - - частично прогрунтовать, зашпаклевать потолок лестничного марша S = 12 кв.м –
- побелить потолок – 12 кв.м –
8. требуется частичный ремонт ограждения - - 35 п.м. –
9. частичный ремонт отмостки по периметру здания – 40 кв.м –
- 10 замена задвижек в тепловом узле / 4 шт./ -
- 11 Отсутствует уличное освещение

Члены комиссии

Воеводина Т.Н.
Петрова С.Ю.
Мастерова М.Е.