



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Волгоград
(место составления акта)

“ 11 ” февраля 20 15 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 7

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 32
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о
проведении плановой выездной проверки № 7 от 12.01.15г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов
Красноармейского района г.Волгограда (МОУ СОШ № 9)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 23.01.15г с 09-00 до 17-00; 06.02.15г с 09-30 до 16-00;
11.02.15г с 09-00 до 11-00

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Балаева Е.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

23.01.15г в 09 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Утробина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы
Геннадьевны, заведующей отделением по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков,
Козловой Людмилы Викторовны, помощника врача отделением по обеспечению надзора по
гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
свидетельство об аккредитации № 8-АК от 26.02.2010г., Федеральная служба в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510266 от 03.07.2013г., Федеральная служба по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Балаева Елена Васильевна, директор МОУ СОШ № 9

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов Красноармейского района г. Волгограда (МОУ СОШ № 9) имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области, регистрационный № 190 от 06.02.2012г, срок действия - бессрочно. В МОУ СОШ № 9 имеются следующие документы: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 34 № 003994034 (ОГРН 1023404368492 от 16.11.2012г), устав (новая редакция) от 07.11.12г. № 658; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН 3448018084) и др.

Полный юридический адрес: г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 32

Фактический адрес: г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 32

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов Красноармейского района г. Волгограда расположена в 3-х этажном здании, 1960 года постройки, реконструкция здания – 2012 год. МОУ СОШ № 9 имеет структурное подразделение – группы детей дошкольного возраста.

Площадь здания – 2324,8 м².

Набор помещений:

1 этаж: отдельно выделенный блок для 2-х групп дошкольного возраста, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), кабинет технологии, столовая (обеденный зал, варочный цех, моечная, мясной цех, овощной цех, складское помещение, душевая, санитарный узел), гардероб, комната завхоза.

2 этаж: актовый зал, библиотека, 4 кабинета начальной школы, методический кабинет, спортивный зал, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек, санитарный узел для мальчиков, санитарный узел для девочек, санитарный узел для сотрудников, кабинет директора, кабинет истории.

3 этаж: кабинет домоводства, кабинет информатики, кабинет математики, 2 кабинета русского языка и литературы, кабинет химии, санитарный узел для мальчиков, санитарный узел для девочек.

На потолке и стене в коридоре 3 этажа следы течи, отслаивается побелка, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На 2, 3 этажах МОУ СОШ № 9 туалеты для мальчиков и для девочек, не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В МОУ СОШ № 9 в дошкольных группах (средняя, старшая группа) на отопительных приборах нет ограждающих устройств, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имеет земельный участок площадью 11571 м². Территория участка МОУ СОШ № 9 ограждена по периметру.

Водоснабжение и канализация - централизованные.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Освещение левостороннее во всех учебных помещениях и искусственное. В учебных кабинетах классные доски оборудованы софитами. Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода.

В зависимости от назначения, учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), столами компьютерными. Расстановка столов, практически во всех кабинетах, трехрядная.

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. Число окон в кабинетах: 2 – 3.

По штатному расписанию в МОУ СОШ № 9 – 31 сотрудник, из них 2 в декретном отпуске. На момент проверки проходят медицинский осмотр.

Организацию питания обеспечивает ИП «Абрамова».

В ходе проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводились инструментальные исследования.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

06.02.2015г. выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- п.4.28. На потолке и стене в коридоре 3 этажа следы течи, отслаивается побелка, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- п.4.25. На 2, 3 этажах МОУ СОШ № 9 туалеты для мальчиков и для девочек, не оборудованы кабинами с дверями;

- п.1.9. В МОУ СОШ № 9 в дошкольных группах (средняя, старшая группа) на отопительных приборах нет ограждающих устройств, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

За выявленные нарушения на директора МОУ СОШ № 9 составлен протокол об административном правонарушении № 047292 от 06.02.2015г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 38-10-15 об устранении выявленных нарушений от 11.02.15г; протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды от 23.01.15г; протоколы лабораторных и инструментальных замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:



(Утробина О.В.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Балаева Елена Васильевна, директор МОУ СОШ № 9

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» февраля 2015г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)