

АКТ

о результатах проверки по вопросам

пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Волгограда
«21» 12 2015 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ д/с № 198 Центрального
района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом Центрального ТУ ДОАВ 15.12.2015 №
комиссией в составе (проверяющим): Ивановым Сергеем Александровичем
председатель _____
члены комиссии _____

по вопросу организации работы в области пожарной безопасности.

Адрес юридический/ фактический: г. Волгоград ул. Чуйкова 49а

Руководитель (представитель) проверяемого МОУ Саладушкин В. В. заведующий

В ходе проверки представлены следующие локальные акты по пожарной безопасности:

Наименование	Наличие	Соответствие требованиям
Приказ о пожарной безопасности в МОУ	да	соответств.
Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность	да	соответств.
Приказ об установлении противопожарного режима	да	соответств.
Приказ о создании, положение, программа подготовки членов ДЮП	—	—
План противопожарных мероприятий на _____ год	да	соответств.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ	да	соответств.
Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре	да	соответств.
Программа и порядок проведения п/п инструктажа с работниками	имеется	соответ.
Проведение противопожарного инструктажа с работниками	да	соответств.
Проведение противопожарного инструктажа с обучающимися	да	соответств.
Программа обучения правилам пожарной безопасности обучающихся	—	—
Прохождение обучения по ПТМ, наличие удостоверений	да	соответств.
Программа, порядок проведения ПТМ с работниками ДОУ, согласованная с ОНД	да	частично соответ.
Документация ДОУ по проверке знаний требований ПБ работников, прошедших обучение ПТМ в МОУ (приказ (распоряжение) руководителя о создании квалификационной комиссии, протокол проверки знаний)	да	имеется
Журнал учета первичных средств пожаротушения	да	соответств.
Журнал по тех. обслуживанию АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг»	да	соответств.
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в МОУ	да	соответств.
Замер сопротивления изоляции электропроводки	да	част. соотв.
График проведения ППР электрохозяйства	да	соответств.
Обеспеченность помещений огнетушителями	да	соответств.
Обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода	—	—
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, материалов	да	сертиф.
План проведения тренировок по эвакуации и документация об их проведении	да	соответств.
Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара	да	соответств.
Наличие уголка пожарной безопасности и наглядной агитации (в том числе по использованию первичных средств пожаротушения)	да	соответств.

Акт составлен на 1 странице в 2 экземплярах.

Подписи председателя комиссии, членов комиссии (проверяющего):

Директор (заведующий) МОУ д/с № 198 Центрального района Волгограда

Саладушкин В. В. заведующий
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

