

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Красноармейское территориальное управление

П Р И К А З

от 29.12.2015г.

№ 665

Об итогах оперативной проверки МОУ Красноармейского района Волгограда по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения

В соответствии с планом работы Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее – КТУ ДОАВ) на 2015/2016 учебный год и во исполнение приказа КТУ ДОАВ от 16.12.2015 № 647 «О проведении оперативной проверки МОУ Красноармейского района Волгограда по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения» в период с 16 декабря по 22 декабря 2015 года была проведена оперативная проверка деятельности МОУ Красноармейского района Волгограда по указанной теме (далее – проверка).

В ходе проверки была изучена деятельность подведомственных 63 МОУ: МОУ Лицей №1, 4 МОУ Гимназия № 2, 6, 7, 8, МОУ СШ № 9, 31, 38, 60, 62, 64, 65, 71, 75, 79, 113, 115, 117, 118, 119, 125, 134, МОУ Дворец, МОУ ЦДТ, МОУ СЮН, МОУ СЮТ, МОУ МУК, ДОУ №№ 2, 11, 14, 22, 66, 135, 161, 179, 221, 223, 249, 250, 259, 264, 274, 279, 282, 285, 289, 295, 301, 309, 317, 324, 326, 330, 332, 343, 349, 361, 367, 370, 374, 388, 393 Красноармейского района по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения.

На основании материалов проверки комиссией сделан вывод о том, что в МОУ в целом проводится необходимая инструктивно-методическая работа и осуществляется контроль за соблюдением нормативных правовых документов в части организации работы администраций МОУ по указанным вопросам.

На основании вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к сведению справку о результатах проверки МОУ по организации работы и контроля вопросов состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения (прилагается).
2. Довести до сведения руководителей подведомственных МОУ вышеуказанную справку ведущим специалистом КТУ ДОАВ И.В. Карташевой.
3. Продолжить работу по совершенствованию противопожарной защищенности МОУ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Красноармейского
территориального управления
департамента по образованию
администрации Волгограда



И.К. Молчанова

Согласовано:

Заместитель начальника

Красноармейского ТУ ДОАВ

 Л.А. Федотова

Ведущий юрисконсульт

МКУ Центр Красноармейского района

 Н.А.Ковалева

Приказ подготовил:

ведущий специалист

Красноармейского ТУ ДОАВ

 И.В. Карташёва

Справка

об итогах плановой тематической проверки МОУ Красноармейского района Волгограда по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения

В соответствии с планом работы Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее – КТУ ДОАВ) на 2015/2016 учебный год и во исполнение приказа КТУ ДОАВ от 16.12.2015 № 647 «О проведении оперативной проверки МОУ Красноармейского района Волгограда по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения» в период с 16 по 22 декабря 2015 года была проведена плановая проверка деятельности МОУ Красноармейского района Волгограда по указанной теме (далее – проверка).

В ходе проверки использовались методы собеседования с должностными лицами МОУ, документационного контроля.

Комиссией были посещены 63 МОУ: МОУ Лицей №1, 4 МОУ Гимназия № 2, 6, 7, 8, МОУ СШ № 9, 31, 38, 60, 62, 64, 65, 71, 75, 79, 113, 115, 117, 118, 119, 125, 134, МОУ Дворец, МОУ ЦДТ, МОУ СЮН, МОУ СЮТ, МОУ МУК, ДОУ №№ 2, 11, 14, 22, 66, 135, 161, 179, 221, 223, 249, 250, 259, 264, 274, 279, 282, 285, 289, 295, 301, 309, 317, 324, 326, 330, 332, 343, 349, 361, 367, 370, 374, 388, 393 Красноармейского района Волгограда.

Комиссией установлено, МОУ в целом координирует и контролирует деятельность по вопросам состояния и содержания систем автоматической пожарной сигнализации и программно-аппаратных комплексов «Стрелец-мониторинг» (далее - АПС), оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения.

В районе ведется планомерная работа по поддержанию в технически исправном состоянии систем АПС и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения. Все МОУ оборудованы системами АПС и оповещения людей о пожаре, а также программно-аппаратными комплексами беспроводной передачи сигнала о возникновении пожара в МОУ «Стрелец-мониторинг». С организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности, заключены договора на техническое обслуживание указанных систем. Регулярно, в соответствии со сроками, проводятся регламентные работы.

Установлено, что в МОУ имеется нормативное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей, кранов внутреннего противопожарного водопровода), проводится своевременное их техническое обслуживание и перезарядка. На техническое обслуживание кранов внутреннего противопожарного водопровода заключены договора с лицензированными организациями, все пожарные краны опломбированы обслуживающей

организацией, укомплектованы пожарными рукавами, стволами и запорной арматурой. Все осмотренные в ходе проверки огнетушители опломбированы, срок действия огнетушащего вещества не истёк, давление в корпусе в пределах нормы.

В проверенных МОУ имеется необходимая документация по организации и обучению вопросам пожарной безопасности:

- приказы: о пожарной безопасности; о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- журналы: учета первичных средств пожаротушения; технического обслуживания АПС; проведения противопожарного инструктажа;

- планы: противопожарных мероприятий на текущий год; проведения тренировок по эвакуации;

- программы и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками МОУ;

- инструкции: о мерах пожарной безопасности; о порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации при пожаре.

Руководители и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в проверенных МОУ, обучены по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства в лицензированных организациях, квалификационные удостоверения имеются.

Проведение противопожарных инструктажей с персоналом МОУ проводится своевременно с отметками в журналах установленной формы. Выборочная проверка знаний по мерам пожарной безопасности показала удовлетворительную подготовку работников.

Работники ДОУ обучены по программам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверений.

На видных и общедоступных местах для обучающихся, воспитанников и их родителей, а также работников МОУ размещены уголки пожарной безопасности и наглядная агитация на противопожарную тематику, в том числе по использованию первичных средств пожаротушения.

Во всех проверенных МОУ регулярно (не реже 1 раза в 6 месяцев) проводятся практические тренировки по эвакуации при пожаре. Документация по проведению учебных тренировок с участниками образовательного процесса при возникновении пожара предоставлена комиссии в полном объеме (приказы, справки, планы). Отмечено удовлетворительное качество подготовки нормативно-распорядительных документов, касающихся организации и проведения практических тренировочных занятий.

Вместе с тем по проверяемым вопросам комиссия выявила ряд недостатков и упущений:

- необходимо привести в соответствие график проведения ППР электрохозяйства МОУ СЮТ

В ходе проверки были даны рекомендации по оформлению документов в области пожарной безопасности: приказов, инструкций, ведению журналов инструктажей с работниками МОУ, учёта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.

Комиссией, в целом, дана позитивная оценка деятельности МОУ по данному вопросу.

Вместе с тем, выявленные недостатки свидетельствуют о снижении качества административного контроля в отдельных МОУ.

Комиссией рекомендовано:

1. Руководителям МОУ:

1.1. Повысить качество административного контроля за состоянием и содержанием систем АПС и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения, документации в соответствии с действующими нормативными документами и локальными актами МОУ.

1.2. Продолжить работу по недопущению нарушений противопожарных норм и правил.

Председатель комиссии,
Заместитель начальника
Красноармейского ТУ ДОАВ



Л.А. Федотова

Члены комиссии:

Ведущий специалист
Красноармейского ТУ ДОАВ
Заместитель директора по МТО МКУ «Центр»
Начальник ОМТС МКУ «Центр»
Ведущий инженер МКУ «Центр»
Ведущий инженер МКУ «Центр»
Инженер I категории МКУ «Центр»



И.В. Карташева
К.В. Грошев
Р.М. Абдразаков
В.Ю. Тюрин
Е.В. Омельченко
С.А. Кондратьев