



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 89-10-24 г. Волгоград, пр-кт Ленина, 50б « 27 » сентября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною. Вдовиной Дарьей Дмитриевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

ГКОУ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К.И.НЕДОРУБОВА", г. Волгоград, рп. Южный, 11.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно :

1. п. 2.5.3 Стены и потолки в медицинском корпусе (в комнате изолятора для кишечных заболеваний, а также в туалетных комнатах при изоляторах) имеют дефекты и повреждения покрытия, следы протеканий, а также стена в туалетной комнате в корпусе А имеет дефект (отверстие в стене заклеено бумагой), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в полном объеме.
2. п. 2.7.3. организацией не осуществляется контроль температуры воздуха с помощью термометров во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи;
3. п. 2.7.4. не проведено обследование технического состояния системы вентиляции в корпусах (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;
4. п. 2.4.12 хранение уборочного инвентаря для туалета осуществляется в доступном для детей месте;
5. п. 2.9.5. в 2024г организацией, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации и контроль за их проведением (договоры на 2024/2025г по обработке территории и помещений не заключены);
6. п. 2.11.5 постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) не подвергались химической чистке или дезинфекционной обработке.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью

устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения покрытия, следы протеканий стен и потолка в медицинском корпусе (в комнате изолятора для кишечных заболеваний, а также в туалетных комнатах при изоляторах), а также устранить дефект стены в туалетной комнате в корпусе А, в соответствии с пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить контроль температуры воздуха с помощью термометров во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, в соответствии с пп. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Провести обследование технического состояния системы вентиляции в корпусах (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с пп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для туалета в соответствии с пп. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Обеспечить проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации и контроль за их проведением в соответствии с пп. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) в соответствии с пп. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Устранить данные нарушения в срок до 23.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.И. НЕДОРУБОВА" , г. Волгоград, рп. Южный, 11, volg_kkk@volganet.ru
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзор по Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 50б, тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» марта 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Д.Д. Вдовина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » 09 2024 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: volg_kkk@volganet.ru