



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Ниже-Волжское управление Ростехнадзора

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/118-гн

**об устранении нарушений обязательных требований, установленных законодательством,
иными правовыми актами и нормативно-техническими документами**

Приложение к акту проверки №11/118-гн от 10.07.2018г.

« 10 » июля 2018 г.
11 час 00 мин

Директору
МКОУ «СП № 2»
Бирюковой З. А.

Государственный инспектор межрегионального отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Ниже – Волжского управления Ростехнадзора Мелихова О. А.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения.
1	2	3	4
1.	План локализации и ликвидации последствий аварий не согласован техническим руководителем эксплуатационной организацией.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870; п. 9.7 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	до 10.10.18
2.	Отсутствуют документы, подтверждающие мониторинг технического обслуживания, текущие ремонты и наладку технологических устройств, ГРПП.	п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870.	до 10.10.18
3.	Отсутствуют документы, подтверждающие мониторинг технического состояния газопроводов: технический осмотр надземных газопроводов, оценка технического состояния газопроводов, ГРПП.	п. 6, п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.3 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети	до 10.10.18

		газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.	
4.	На входе и выходе из ГРПШ отсутствуют отключающие устройства, предусмотренные проектом (техническое перевооружение существующей пристроенной котельной № 0556-ГСН).	п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870.	до 10.10.18
5.	Отсутствует запорный орган отключающих устройств от несанкционированного доступа, предусмотренный проектом (техническое перевооружение существующей пристроенной котельной № 0556-ГСН).	п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870.	до 10.10.18
6.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на строительство ГРПШ.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	до 10.10.18
7.	Отсутствует акт ввода в эксплуатацию ГРПШ.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	до 10.10.18


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания представить письменно в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора Мелиховой О. А. по адресу: 403343, Волгоградская область, г.Михайловка, ул. Обороны, 65. т.2-47-81.

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Мелихова О. А.

№ 101	Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Подпись 

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 11/118-гн от 10.07.2018г. на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица —

Бирюкова З. А.
(ФИО)


подпись

10.07.2018

дата