



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Михайловка

(место составления акта)

«23» ноября 2018г

(дата составления акта)

11 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11/239-гн

С 21 ноября по 23 ноября 2018г. по адресу: г. Михайловка, ул. Обороны, 65
на основании: распоряжения от 13.11.2018г. № 4817/11-рп и.о. руководителя Нижне-Волжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Афанасьевой Н. Н.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя школа № 2 г. Серафимовича Волгоградской
области (сокращенное название: МКОУ «СПШ № 2») ИНН 3427100919, ОГРН 1023405563500.

Продолжительность проверки: 21.11.2018 – 23.11.2018.

3 рабочих дня/24 часов.

Настоящая проверка проводится с целью: проверки выполнения ранее выданного предписания
№ 11/118-гн от 10.07.2018г.

Акт составлен:

Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Бирюкова Зоя Алексеевна

13.11.2018г. 14 час. 20 мин.

(копия распоряжения направлена электронной почтой 13.11.2018).

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее проверку:

Мелихова Ольга Александровна - государственный инспектор межрегионального отдела по
общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового комплекса Нижне-
Волжского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Бирюкова З. А. – директор МКОУ «СПИ № 2».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

N п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Примечание
1	2	3	4
1.	План локализации и ликвидации последствий аварий не согласован техническим руководителем эксплуатационной организацией.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870; п. 9.7 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	выполнено
2.	Отсутствуют документы, подтверждающие мониторинг технического обслуживания, текущие ремонты и наладку технологических устройств, ГРПШ.	п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870.	выполнено
3.	Отсутствуют документы, подтверждающие мониторинг технического состояния газопроводов: технический осмотр надземных газопроводов, оценка технического состояния газопроводов, ГРПШ.	п. 6, п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.3 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.	выполнено
4.	На входе и выходе из ГРПШ отсутствуют отключающие устройства, предусмотренные проектом (техническое перевооружение существующей пристроенной котельной № 0556-ГСН).	п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от	выполнено

		29.10.2010г №870.	
5.	Отсутствует запорный орган отключающих устройств от несанкционированного доступа, предусмотренный проектом (техническое перевооружение существующей пристроенной котельной № 0556-ГСН).	п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870.	выполнено
6.	Отсутствует проектная и исполнительная документация на строительство ГРПШ.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	выполнено
7.	Отсутствует акт ввода в эксплуатацию ГРПШ.	п. 6 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870, п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации.	выполнено

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) - **не выявлено;**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) — **не выявлены;**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена/не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует/имеется заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального


предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

№ 101	Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	Подпись 

О. А. Мелихова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта проверки со всеми приложениями получил(а):
Бирюкова З. А. — директор МКОУ «СШ № 2»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 2018г

(подпись)