



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Волгоградской области
Прокуратура
Ворошиловского района
ул. Баррикадная 23/32
г. Волгоград, 400074

Директору МОУ «СШ №105
Ворошиловского района
Волгограда»

Мелешниковой О.А.

Саши Филиппова ул., д.1,
г.Волгоград, 400120

23.11.2019 № 7-47/1019

до 13.12

1) про
2) билет

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой во исполнение задания прокуратуры области от 05.06.2019 № 7/1-32-2019, проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности МОУ «Средняя школа № 105 Ворошиловского района» (далее – Учреждение, школа).

Пункт 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 20 вышеуказанного закона нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ,

материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений (ст. 21 Закона № 69-ФЗ).

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила), руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В ходе проверки установлено, что в помещении Школы допущены нарушения требований указанных Правил.

Так, в ходе проверки 28.11.2019 в 11 час. 30 мин. осмотром здания школы, расположенной по адресу: ул. Саши Филиппова, д. 1, г. Волгоград, установлено, что отсутствует световое табло выход у выхода лестничную клетку левого крыла со второго этажа (разбито и не восстановлено).

Несоблюдение требований действующего законодательства о пожарной безопасности особенно на путях эвакуации создают угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в месте, с массовым пребыванием несовершеннолетних, что недопустимо.

Выявленные нарушения не позволяют в полной мере осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности на объекте с массовым пребыванием несовершеннолетних и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными должностными лицами и отсутствии должного контроля с Вашей стороны, как руководителя школы, за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

3. О результатах и принятых мерах сообщить в прокуратуру Ворошиловского района г. Волгограда в письменной форме в месячный срок.

4. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района.

И.о.прокурора района
советник юстиции



Н.П. Смутнева

Получено 10.12.2019
Войнова

Департамент по образованию администрации Волгограда
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда»

400120, Россия, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. им. Саши Филиппова, 1. Тел./факс- 93-04-08, тел. 93-04-13.
Эл. почта school105@list.ru. ОКПО – 22359434 ОГРН – 1033400471378 ИНН/КПП – 3445030750/344501001

09.12.2019 № 323

И.о.прокурора района
Смутневой Н.П.
директора МОУ СШ № 105
Мелишниковой О.А.


Администрация МОУ СШ № 105 сообщает, что Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 29.11.2019 № 7-47/2019 рассмотрено с представителем прокуратуры В.В.Войновой 09.12.2019.

Во исполнение данного Представления приняты конкретные меры к устранению выявленных нарушений, а именно: восстановлено световое табло «выход» у выхода на лестничную площадку левого крыла со второго этажа (фото прилагается).

Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона. Ответственной за пожарную безопасность заведующей хозяйством Козловской Е.В. объявлено замечание (приказ прилагается).

Администрация МОУ СШ № 105 примет меры по недопущению нарушений законодательства впредь.

Директор



О.А.Мелишникова

Приложение:

1. Приказ о вынесении дисциплинарного взыскания (1 л.)
2. Фото «Выход» со второго этажа (1 л.)