

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Клетскому, Кумылженскому
и Серафимовичскому районам**

403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Лозовского, дом 57, тел. 8(84464) 4-33-67,

e-mail: serogps@mail.ru

Предписание № 037/111/1/1

«Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности»

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

детский сад №4 "Колокольчик" г. Серафимовича Волгоградской области

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца объекта надзора и т.п.)

ИНН 3427100718

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области Крупнова А.И. № 037/111 от «28» июня 2021 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 часов 00 минут 02 июля 2021 года по 11 часов 00 минут 16 июля 2021 года проведено **плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие** старшим инспектором ОНД и ПР по Клетскому,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР Главного управления Резчиковым Романом Борисовичем

в зданиях и помещениях МКДОУ детский сад №4 "Колокольчик" г. Серафимовича Волгоградской области, расположенных по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Свечникова, д. 17.

пожарному надзору, проводившего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МКДОУ детский сад №4 "Колокольчик" г. Серафимовича Волгоградской области 02.07.2021 Парунян Галиной Викторовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения и ссылкой на номер пункта и нормативно - правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	4	5
1.	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п. 30 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Правила Противопожарного режима в РФ»;	До 31.10.2021 года	
2.	Допущена эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации сверх установленного срока службы без ежегодного проведения испытаний. п. 54 Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года «Правила Противопожарного режима в РФ»;	До 31.10.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица имеют право обжаловать принятое решение в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктами 57, 58 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2021 № 290.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому
и Серафимовичскому районам


УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)


Резчиков Р.Б.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«16» июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«16» июля 2021 г.

Заведующая МКДОУ детский сад №4
"Колокольчик" г. Серафимовича Волгоградской
области

(должность, фамилия, инициалы)

Парунян Галина Викторовна