


УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ленинскому и Среднеахтубинскому районам  
404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул.  
Комсомольская, дом 32, e-mail: ond.ahtub@34.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 038/30/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Колосок»  
р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области,  
в лице заведующего Григорьевой Светлане Михайловне, тел. 8-904-419-91-30.  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области  
Жиленкова Алексея Юрьевича №038/30 от «05» мая 2022 года в период с «19» мая 2022 г. по «24»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
мая 2022 г. проведено **плановое** контрольное (надзорное) мероприятие старшим инспектором ОНД и  
ПР по Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской об-  
ласти Ягуповым Александром Васильевичем на территории и в помещениях МДОУ «Детский сад  
органа государственного пожарного надзора)

«Колосок», расположенных по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Сред-  
няя Ахтуба, ул. Кавказская, 17.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал: заведующий МДОУ «Детский сад «Колосок» Григорьева Светлана Михайловна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада не предусмотрено автоматическое отключение систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) при пожаре. (Протокол испытания систем противопожарной защиты №42 от 19.05.2022г.)	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства от 16.09.2020 г. № 1479; п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116).	28.11.2022 г	
2.	На пути эвакуации первого этажа в районе кабинета заведующего демонтирована дверь предусмотренная проектной документацией.	(п/п. «д» п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме»).	28.11.2022 г	
3.	Двери эвакуационных выходов из спальных комнат групп №1 и №4 открываются не по направлению выхода из здания.	(п/п. «д» п. 27 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	28.11.2022 г	
4.	Пути эвакуации ведущие на балкон из спальных комнат групп №1, №2, №3, допущено обустройство порогов.	(п/п. «а» п.27 «Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»).	28.11.2022 г	
5.	Потолки лестничного марша второго этажа облицованы пленкой ПВХ (в сертификате соответствия на материал указаны характеристики облицовочного материала: сильногорючий, легковоспламеняемый, с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно опасный по токсичности, класс пожарной опасности КМ-5))	(п.23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «О противопожарном режиме», п. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	28.11.2022 г	
6.	Двери отделяющие лестничную клетку от фойе второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	(п. 24 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме», п.4.2.24, 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	28.11.2022 г	



7.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрам расстояния до их месторасположения	(п.48 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме»).	28.11.2022 г	
8.	Территория МДОУ ДС «Колосок» не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения.	(п.1,2 ст.62, п.2 ст.68 Федерального закона от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.8.9, 10.4 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)	28.11.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий  
Григорьев С.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

старший инспектор ОНД и ПР по Ленинскому и  
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области  
Ягупов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

24.05.2022г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.