

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

х. Зимняцкий  
(место составления акта)

“ 02 ” сентября 20 16 г.  
(дата составления акта)  
16ч.00 м  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 18-149**

по адресу (юридический и фактический): 403483, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Зимняцкий, ул Кирова, дом 37

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоанинском, Алексеевском, Киквидзенском и Еланском районах Фимина В.П. №18-149 от 13 июля 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Зимняцкая средняя общеобразовательная школа Серафимовичского района Волгоградской области (МКОУ Зимняцкая СОШ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» августа 2016г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа 30 мин

«02» сентября 2016г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

Общая продолжительность проверки: 2/8 час.30 мин

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоанинском, Алексеевском, Киквидзенском и Еланском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 08.08.2016г. в 11 час.00 мин. директор МКОУ Зимняцкая СОШ Агапцова Е.Н.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Бондаренко Марина Александровна, ведущий специалист-эксперт ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоанинском, Алексеевском, Киквидзенском и Еланском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и /или

наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: МКОУ Зимняцкая СОШ Агапцова Е.Н.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении плановой выездной проверки установлено МКОУ Зимняцкая СОШ располагается в жилой зоне х. Зимняцкий. Территория двора учреждения по периметру огорожена, озеленена. На территории выделена физкультурно-спортивная и спортивно-игровая зоны, приспособленные для проведения соревнований и занятий физкультурой, а также проведения секционных занятий и оздоровительных мероприятий в теплое время года (журнал регистрации испытаний спортивного оборудования и инвентаря имеется). У входа в здание имеется приспособление для очистки обуви от грязи, урна, имеется «козырек» над входом. Здание учреждения трехэтажное, обучающихся 168 человек в первую смену, во вторую обучающихся нет. Сотрудников - 27 из них педагогов 19, вспомогательного персонала – 8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 34ЛО1 № 0001040 от 26 февраля 2016 года, рег. № 247, бессрочно. Имеется свидетельство о государственной аккредитации серия № 300 от 21 марта 2016 г. сроком по 15 мая 2027г.

Освещение: естественное; искусственное – представлено лампами накаливания, защитная арматура имеется. В учебных классах имеются светорегулируемые устройства в соответствии с требованиями п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 (Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Рекомендуются использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами).

Отопление - от центральной котельной на газовом топливе.

Водоснабжение в учреждении от сельского водопровода, Учреждение канализовано.


Организация питания детей на базе школьного пищеблока ИП Евлантьева Е.В. по договору аренды имущества №3 от 17 ноября 2015г., и на оказание услуг по организации горячего питания (договор № 1/16 от 14 марта 2016г.)

Внутренняя отделка помещений учреждения соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2. 2821– 10. (Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств). На момент проверки учебное заведение провело ремонт учебных помещений, классов с удалением обоев со стен с последующим выравниванием стен, потолков, заделыванием щелей и покраской к новому учебному году.

Кабинет информатики соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 (Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), а именно: отсутствуют свето-регулируемые устройства (3.2. Оконные проемы должны быть оборудованы регулирующими устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.).

Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками (п.6.1 СанПиН 2.4.2. 2821– 10).

Проведена замена окон первого, второго и третьего этажей в учреждении, в соответствии с п. 6.8. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 (Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года). В учебных классах заменены разбитые стекла в рамах, в соответствии с п. 6.10. СанПиН 2.4.2. 2821– 10 (Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно).

✓ 



В учреждении оборудован внутренний туалет, требующий косметический ремонт в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2. 2821–10 (Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузел не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.).

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса образовательного учреждения соответствует требованиям гл.Х СанПиН 2.4.2. 2821– 10.

Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств. В период эпидемического благополучия в учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием моющих и дез.средств, которые имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь маркирован В учреждении оборудованы внутренние туалеты.

Гигиенические требования к образовательному процессу образовательного учреждения соответствуют требованиям. Наполняемость классов не превышает 25 человек.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин. Проведение нулевых уроков не допускается.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с требованиями приложения 3 СанПиН 2.4.2. 2821– 10.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821– 10.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.

Территория общеобразовательного учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся.

Мусор собирают в мусоросборники, которые плотно закрыты крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигон временного размещения твердых бытовых отходов. Сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения, в том числе в мусоросборниках не допускается.

Все помещения общеобразовательного учреждения подвергают ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации моются после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах, моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Замечаний по прохождению медицинских осмотров и хранению личных медицинских книжек нет. Аптечки имеются.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по-тексту: СанПиН 2.4.2. 2821– 10),

- В учреждении оборудован внутренний туалет, требующий косметический ремонт, санитарно-техническое оборудование неисправно, имеются сколы, трещины и другие дефекты, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2. 2821–10 (Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.).

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

✓   
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 18-81-16 от 02.09.2016г., протокол № 053045 от 02.09.2016 г., протокол осмотра № 18-149 от 02.09.2016г., протокол отбора от 08.08.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Бондаренко Марина Александровна ведущий специалист-эксперт 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

МКОУ Зимняяцкая СОШ Агапцова Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» сентября 2016 г.

✓   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_