

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду
400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15, тел. 96-70-05, e-mail: und@34.mchs.gov.ru**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» августа 2021 г., 13 час. 00 мин. № 002/89

(дата и время составления акта)

400107 г. Волгоград, ул. Хорошева, дом 125

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду (далее – ОНД и ПР по г. Волгограду) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Волгоградской области (далее – Главное управление) Чеботарёва Игоря Леонидовича. Учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 34210061000200361385.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Серов Сергей Александрович инспектор ОНДиПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР Главного управления

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: объект дошкольного образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 400010 г. Волгоград, ул. Охотская, дом 19

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №23 Дзержинского района г. Волгограда» (МОУ Детский сад №23) ИНН 3443905149 ОГРН 1023402984780 юридический адрес: 400010, Волгоградская область, г. Волгоград, улица Охотская, дом 19

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» июля 2021 г., 13 час. 00 мин. по «20» июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

с «02» августа 2021 г., 12 час. 00 мин. по «02» августа 2021 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ---

с « » Г., час. мин. по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил (часы, минуты):

2 рабочих дней, 02 часов, 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр 2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки: с «20» июля 2021 г., 13 час. 30 мин. по «20» июля 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 400010 г. Волгоград, ул. Охотская, дом 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: ----

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

по месту: ---

по результатам которого составлен: ---

3) получение письменных объяснений

по месту: ---

по результатам которого составлено: ---

4) истребование документов

по месту: ----

по результатам которого составлено: ----

5) отбор проб (образцов)

по месту: ----

по результатам которого составлен: ----

6) инструментальное обследование

по месту: ----

по результатам которого составлен: ----

7) экспертиза

по месту: ----

по результатам которого составлен: ----

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

1. Акт ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации
2. Рабочий проект автоматической пожарной сигнализации дата издания 2012г.
3. Технический паспорт здания.

Представленные контролируемым лицом:

1. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 31.08.2020 г. №24/22 «Об утверждении документов по антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности в МОУ детский сад №23» с приложениями.
2. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 31.08.2020 г. №24/17 «Об установлении противопожарного режима»
3. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 31.08.2020 г. №24/16 «Об организации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МОУ детский сад №23»
4. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 31.08.2020 г. №24/33 «Об эксплуатации спортивно-музыкального зала в МОУ детский сад №23»
5. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 08.09.2020 г. №29/1 «Об итогах проведения тренировочной эвакуации»
6. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 12.11.2020 г. №41/1 «О внесении изменений в инструкцию по ПБ»
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях МОУ детский сад №23 от 12.11.2020 г., вступает в силу с 01.01.2021г.
8. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 11.01.2021 г. №1/32 «О проведении тренировочной эвакуации»
9. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 15.01.2021 г. №2/2 «Об утверждении документов о мерах ПБ»
10. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Приложение к приказу от 15.01.2021г. №2/2)
11. План проведения тренировочной эвакуации (Приложение к приказу от 15.01.2021г. №2/2)
12. Инструкция о порядке действия персонала при эвакуации от 15.01.2021г.
13. Перспективный план занятий по изучению ПБ воспитанниками от 15.01.2021г.
14. Регламент ТО системы противопожарной защиты от 15.01.2021г.
15. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 22.03.2021 г. №11/1 «О проведении тренировки по экстренной эвакуации»
16. Копия приказа по МОУ детский сад №23 от 04.06.2021 г. №20/3 «О проведении объектовой тренировки по эвакуации»
17. Акты проверки работоспособности системы АПС от 20.07.2021г.
18. Акты проверки работоспособности системы Стрелец-Мониторинг от 20.07.2021г.
19. Акты испытаний наружных лестниц: - маршевых от 17.04.2017г.; - вертикальных от 18.06.2021г.
20. Акты испытания внутреннего противопожарного водопровода от 18.06.2021г.
21. Сертификат соответствия по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши, протокол от 21.06.2021г.
22. Рабочая (проект) и испытательная документация систем АПС
23. Журнал по пожарной безопасности на огнетушитель.

24. Журнал по пожарной безопасности на АПС.
25. Журнал по пожарной безопасности на стрельбище-мониторинг.
26. Журнал по пожарной безопасности, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
27. Журнал по пожарной безопасности, журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
28. Удостоверения прохождения обучения по ПТМ.
29. Сертификат соответствия на средство индивидуальной защиты (само-спасатель).
30. Договор на ТОАПС с ООО «Техно-Арт СБ» от 01.01.2021г. №23-ТО/2021.
31. Договор на ТО «Стрелец-мониторинг» с ООО «СПМ-34» от 01.01.2021г. №252/21ТО

Полученные посредством межведомственного взаимодействия:

1. ---

Иные:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что нарушения обязательных требований пожарной безопасности отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Копии документов представленные МОУ Детский сад №23 в соответствии с п. 13 решения о проведении плановой проверки №002/89 от 14.07.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор по пожарному надзору инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
Серов С.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

(подпись)

Серов Сергей Александрович инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, 36-40-17, e-mail: ogpn-dz@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Директор МОУ Детский сад №23
Наумова Ирина Ивановна

получено 02.08.2021г.

(подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.