

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ВОДНИК» Г. КРАСНОСЛОБОДСКА**

404160, Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-он, г. Краснослободск, ул. Шестакова 27,
ИНН 3428084900, КПП 342801001, БИК 041806001, тел. 8(84479) 6-03-43, факс 6-12-15, E-mail: schischk@mail.ru


« 28 » 09 2016 г. № 138

Начальнику Территориального отдела в
г. Волжский, Ленинском,
Среднеахтубинском, Николаевском,
Быковском районах Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Волгоградской области - Главный
государственный санитарный врач по г.
Волжскому, Ленинскому,
Среднеахтубинскому, Николаевскому,
Быковскому районам
И.А. Климиной

заведующего МДОУ ДС Водник
г. Краснослободска
Я. А. Сурской

На Ваше Предписание №385-14-15 об устранении выявленных
нарушений от 24 ноября 2015 года сообщает о принятых мерах по
устранению нарушений, а именно:

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Примечание
1.	Обеспечить наполняемость групп средней, старшей и двух подготовительных из расчета площадей помещений групповых (игровых) комнат на одного ребенка (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13)	03.10.2016г	Выполнено в процессе комплектования ДОУ в период с 04.07.2016г. по 01.09.2016 г., две подготовительные группы выпущены в школу, средняя и старшая группы распределены в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 (списки прилагаются)
2.	Установить умывальные раковины для взрослых во всех туалетных группах (п.6.16.1, п. 6.16.2, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)	03.10.2016г	Исправлено: оборудовано специальное помещение для взрослых, с раковиной (фото прилагается); в туалетных каждах групп разместить раковины не возможно из-за особенностей конструкции помещений (не типовое здание).



3.	В туалетных помещениях установить шкафы для уборочного инвентаря (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13)	03.10.2016г	Исправлено (фото прилагается)
4.	Технологическое оборудование, являющееся источником тепла, газов, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения (п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).	03.10.2016г	Исправлено (фото прилагается)
5.	В производственном помещении на пищеблоке установить раковину для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды (п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13)	03.10.2016г	Будет выполнено в ноябре 2016 г.

Заведующий
МДОУ ДС Водник г. Краснослободска



Я.А. Сурская