



28.02.2023 № 34230061000205007695

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,

тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому,

Киквидзенскому и Новоаннинскому районам

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В,

e-mail: ond.alex@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора), (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 011/2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Алексеевской
средней школе имени И.В.Мухометова Алексеевского муниципального района Волгоград-**

ской области

(ИНН 3401004706)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
в период с «28» февраля 2023 г., 10 час. 40 мин. по «28» февраля 2023 г., 11 час. 10 мин.,

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому,

Киквидзенскому и Новоаннинскому районам (далее – ОНД и ПР по Алексеевскому,

Киквидзенскому Новоаннинскому районам) управления надзорной деятельности и

профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по

Волгоградской области (далее – Главное управление) Романенко Никитой Сергеевичем

старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Алексеевской средней школе имени И.В.Мухометова Алексеевского муниципального
района Волгоградской области (далее - МБОУ Алексеевская СШ),

расположен по адресу: Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул.

Ленина, 44А,

(профилактический визит)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ Алексеевская СШ Пригода Софья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы;	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ);	01.09.2023	
2.	Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей;	п. 60 ППР в РФ	01.09.2023	
3.	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (в помещениях согласно тех. паспорта №№ помещений: 1, 7, 15).	абз. 1 п. 26 ППР в РФ;	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Алексеевская СШ Пригода С.В.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


Инспектор ОНД и ПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и

Новоаннинскому районам УНД и ПР Главного управления

Романенко Н.С. старший лейтенант вн. службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.