



17.02.2023 № 34230061000205000400

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,
тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому,
Киквидзенскому и Новоаннинскому районам

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В,
e-mail: ond.alex@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора),
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 011/3/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Яминской
средней школе имени А.А.Бирюкова Алексеевского муниципального района Волгоградской
области**

(ИНН 3401004569)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
в период с «17» февраля 2023 г., 10 час. 00 мин. по «17» февраля 2023 г., 10 час. 30 мин.,
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому,
Киквидзенскому и Новоаннинскому районам (далее – ОНД и ПР по Алексеевскому,
Киквидзенскому Новоаннинскому районам) управления надзорной деятельности и
профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по
Волгоградской области (далее – Главное управление) Романенко Никитой Сергеевичем
старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Яминской средней школе имени А.А.Бирюкова Алексеевского муниципального
района Волгоградской области (далее - МБОУ ЯМИНСКАЯ СШ), расположенном по адресу:
Волгоградская область, Алексеевский район, х. Яминский, пер. Центральный, 16,

(профилактический визит)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ ЯМИНСКАЯ СШ Капшук Елена Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» **необходимо устранить:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	--	--	-----------------	----------------------

	конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1.	Не обеспечено исправное состояние 8 шлейфа системы пожарной сигнализации (режим «пожар»)	абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ);	01.09.2023	
2	Не обеспечено исправное состояние источника бесперебойного питания системы передачи извещений о пожаре.	абз. 1 п. 54 ППР в РФ;	01.09.2023	
3	Допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем (западная часть 1 этажа)	п.п. «к» п. 16 ППР в РФ;	01.09.2023	
4	Запор (замок) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (из спортзала; из общего коридора 1 этажа в западной и северной части)	абз. 1 п. 26 ППР в РФ;	01.09.2023	
5	Не проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы.	абз. 4 п. 54 ППР в РФ.	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ МБОУ ЯМИНСКАЯ СШ Капшук Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и

Новоаннинскому районам УНД и ПР Главного управления

Романенко Н.С., старший лейтенант вн. службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)