



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор Советского района г. Макеевки

**Справка
по результатам пожарно-технического обследования объекта**

12 августа 2022 года

г. Макеевка

На основании обращения от 09.08.2022 проведено пожарно-техническое обследование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ясли-сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки" по адресу: г. Макеевка, Советский район, Квартал 2, д. 16.

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору – начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Ермолаевым А.Е.; старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Зиминым Р.П.

Обследование проведено в срок с «09» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки" Ткачук Натальи Владимировны.

Установленные нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья) |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Отсутствуют приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, за содержание и эксплуатацию первичных средств пожаротушения. | ППБ ДНР п. 3.1 |
| 2. | Руководитель, а также другие должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности. | ППБ ДНР п. 3.4 |
| 3. | Не проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности со всеми работниками. | ППБ ДНР п. 3.6 |
| 4. | Отсутствуют программы проведения противопожарных инструктажей, согласованные с органом государственного пожарного надзора. | ППБ ДНР п. 1.4 Приказ МЧС Украины №368 от 17.02.2004 «Об утверждении Перечня должностей, при назначении которых граждане обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности и порядок ее организации и |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Типового положения об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях и организациях» п. 2.4 |
| 5. | В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности» в общеобразовательном учреждении не организовано обучение обучающихся правилам пожарной безопасности, а также их действиям на случай пожара. | ППБ ДНР п. 3.8 |
| 6. | Руководителем объекта не организовано проведение тренировочных занятий с эвакуацией людей из здания и отработка действий персонала в соответствии с планами эвакуациями и общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности, с составлением акта с указанием даты, руководителя занятий, выявленных нарушений и недостатков с предложениями по их устранению. | ППБ ДНР п. 3.13 |
| 7. | Отсутствует журнал учета огнетушителей. | ППБ ДНР п. 6.4.18 |
| 8. | Не разработана и не утверждена приказом общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 к ППБ ДНР. | ППБ ДНР п. 3.11 |
| 9. | Допускается подвешивание светильников непосредственно на токопроводящие провода, обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (рассеивателями) (овощная кладовая кухни). | ППБ ДНР 5.1.29 |
| 10. | Не организованы и не проведены профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей в соответствии с ежегодными планами-графиками, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару. | ППБ ДНР п. 5.1.38 |
| 11. | Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в порядке, предусмотренном Приложением 3 к ППБ ДНР: (планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара не выполнены фотолюминесцентными) | ППБ ДНР п.3.12. ДСТУ 7313:2013, приложение А, п. А.2, п. ж |
| 12. | Не обеспечены помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм оснащенности (по 1-му огнетушителю с величиной заряда 3 кг и более в кабинет завхоза, складское помещение прачечной). | ППБ ДНР п.6.4.9, приложение 6, п. 10.7. |
| 13. | Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды): электрощитовая. | ППБ ДНР п.6.4.10. |
| 14. | Не размещены на видных местах знаки местонахождения первичных средств пожаротушения на | ППБ ДНР п.6.4.12. |

| | | |
|-----|---|---|
| | высоте 2-2,5 м от уровня пола (музыкальный зал). | |
| 15. | Двери на путях эвакуации не открываются в направлении выхода людей из зданий (помещений) (выходы из музыкального зала на втором этаже, выход из младшей группы в коридор). | ППБ ДНР п. 4.3.4 |
| 16. | Допускается устройство в лестничных клетках отопительных приборов на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и лестничных площадок (в лестничных клетках левого и правого крыла у выходов на улицу). | ППБ ДНР п.4.3.7, ДБН В.1.1-7-2002, п. 5.42. |
| 17. | Допускается устройство порогов на путях эвакуации, высотой более чем 0,05 м (выход из прачечной на улицу, выход на улицу с правого крыла). | ППБ ДНР п.4.3.11. |
| 18. | Допускается снятие с дверей устройств для самозакрывания (выходы из музыкального зала на 2-м этаже, двери выходов на лестничную клетку на 1-м этаже) | ППБ ДНР п.4.3.11. |
| 19. | Допускается устройство перепадов высот без устройства пандуса с уклоном не более 1:6 (основной выход на улицу левого крыла). | ППБ ДНР п.4.3.1. ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29 |
| 20. | Допускается загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе коридоры, проходы, лестничные марши и площадки, вестибюли, холлы, тамбуры) мебелью, оборудованием, различными материалами, даже если они не уменьшают нормативную ширину прохода (выход из младшей группы в коридор, выход из прачечной на улицу). | ППБ ДНР 4.3.11 |
| 21. | Допускается устройство и эксплуатация под лестничными маршами помещений различного назначения (под лестничным маршем на 1-й этаж). | ППБ ДНР 4.3.11 |
| 22. | Отсутствует ограждение (перила) на путях эвакуации, где есть три и более ступеней (лестничная клетка на первом этаже правого крыла). | ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29 |
| 23. | Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ (в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек). | ППБ ДНР п.4.3.8. ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.74. |
| 24. | Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами. | ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В.2.5-56:2010, приложение В, таблица В1, п. 7.2. |
| 25. | Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: тип СО-2 | ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56:2010, приложение Г, таблица Г1, п. 4. |
| 26. | Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений". | ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38: 2008, приложения А, п. 15 |
| 27. | Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: (деревянные конструкции кровли) | ППБ ДНР п.4.2.6. |

| | | |
|-----|--|---|
| 28. | Проем в противопожарном перекрытии не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (выход на чердачное помещение не выполнен через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6 м x 0,8 м) | ППБ ДНР п.4.2.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.6. |
| 29. | Проем в противопожарной перегородке не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (противопожарная дверь в складском помещении прачечной) | ППБ ДНР п.4.2.4. |
| 30. | Проем в противопожарной перегородке не оборудован защитным устройством с минимальным пределом огнестойкости, в соответствии с типом противопожарной преграды, против распространения огня и продуктов горения: (противопожарная дверь в помещении электрощитовой). | ППБ ДНР п.4.2.4. |
| 31. | Не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения: выходы из средней группы в коридор на 2-м этаже не выполнены высотой в свету не менее 2,0 м, шириной не менее 0,8 м; выходы из музыкального зала на лестничные клетки не выполнены шириной в свету не менее 0,8 м; выходы с лестничных клеток в тамбуры выходов на улицу не выполнены высотой в свету не менее 2,0 м, шириной не менее 0,8 м. | ППБ ДНР п.4.3.1 ДБН В.1.1-7-2002, п. 5.16 |
| 32. | Отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 | ППБ ДНР п.1.4. ДБН В.1.1-7-2002, п. 6.13. |

Обследование провел:

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору – начальник группы
надзорной деятельности и профилактической работы
18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
капитан службы гражданской защиты
Ермолаев Александр Евгеньевич



(подпись)

Старший инспектор группы надзорной
деятельности и профилактической работы
18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»
капитан службы гражданской защиты
Зимин Руслан Петрович

(подпись)

Один экземпляр справки получил:

заведующий Школиц Н.В. Школиц

«12» августа 2022 г.

(подпись)

Отметка об отказе получения справки:



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Ясли-сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки»

ДНР, 86144, город Макеевка, Советский район, квартал 2, дом 16, тел. 071-395-79-65

e-mail: zulya21zulya21@mail.ru Идентификационный код 31912431

№01 – 11/142 от 26.08.2022 г.

Главному государственному
инспектору по пожарному надзору –
начальнику группы НДиПР 18 ПСЧ
ГБУ «ПСО
г. Макеевка МЧС ДНР» капитану
службы ГЗ
А. Е. Ермолаеву

Меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

| № п/п | Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Меры по устранению нарушений требований |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Отсутствуют приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, за содержание и эксплуатацию первичных средств пожаротушения. | Изданы |
| 2. | Руководитель, а также другие должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности. | Прохождение обучения заведующего Ткачук Н.В запланировано на 2023 год. Подтверждающий документ прилагается |
| 3. | Не проведены инструктажи по вопросам пожарной безопасности со всеми работниками. | Проведены |
| 4. | Отсутствуют программы проведения противопожарных инструктажей, согласованные с органом государственного пожарного надзора. | Согласовано |
| 5. | В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности» в общеобразовательном учреждении не организовано обучение обучающихся правилам пожарной безопасности, а также их действиям на случай пожара. | Организовано |
| 6. | Руководителем объекта не организовано проведение тренировочных занятий с эвакуацией людей из здания и отработка действий персонала в соответствии с планами эвакуациями и общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности, с составлением акта с указанием даты, руководителя занятий, выявленных нарушений и недостатков с предложениями по их устранению. | Проведено |
| 7. | Отсутствует журнал учета огнетушителей. | Имеется и ведется |
| 8. | Не разработана и не утверждена приказом общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 к ППБ ДНР. | Разработана, утверждена |
| 9. | Допускается подвешивание светильников непосредственно на токопроводящие провода, обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатация их со снятыми колпаками (рассеивателями) (овощная кладовая кухни). | Плафон повесили 09.08.2022 |

| | | |
|-----|--|---|
| 10. | Не организованы и не проведены профилактические осмотры помещения прачечной и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей в соответствии с ежегодными планами-графиками, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару. | Организованы. проведены |
| 11. | Не обеспечены помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм оснащенности (по 1-му огнетушителю с величиной заряда 3 кг и более в кабинет завхоза, складское помещение прачечной). | Обеспечены |
| 12. | Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды): электрощитовая. | Установлены |
| 13. | Не размещены на видных местах знаки местонахождения первичных средств пожаротушения на высоте 2-2,5 м от уровня пола (музыкальный зал). | Размещены |
| 14. | Двери на путях эвакуации не открываются в направлении выхода людей из зданий (помещений) (выходы из музыкального зала на втором этаже, выход из младшей группы в коридор). | Открываются в направлении выхода людей |
| 15. | Допускается устройство порогов на путях эвакуации, высотой более чем 0,05 м (выход из прачечной на улицу, выход на улицу с правого крыла). | Устранено в соответствии с нормами |
| 16. | Допускается снятие с дверей устройств для самозакрывания (выходы из музыкального зала на 2-м этаже, двери выходов на лестничную клетку на 1-м этаже) | Устройство для самозакрывания установлено |
| 17. | Допускается устройство перепадов высот без устройства пандуса с уклоном не более 1:6 (основной выход на улицу левого крыла). | Пандус установлен |
| 18. | Допускается загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе коридоры, проходы, лестничные марши и площадки, вестибюли, холлы, тамбуры) мебелью, оборудованием, различными материалами, даже если они не уменьшают нормативную ширину прохода (выход из младшей группы в коридор, выход из прачечной на улицу). | Загромождение отсутствует |
| 19. | Допускается устройство и эксплуатация под лестничными маршами помещений различного назначения (под лестничным маршем на 1-й этаж). | Выполнено |
| 20. | Отсутствует ограждение (перила) на путях эвакуации, где есть три и более ступеней (лестничная клетка на первом этаже правого крыла). | Выполнено |

Заведующий МБДОУ №84:



Макавіч

Ткачук Н.В.

| | | |
|--|--|---|
| | | МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| Министерство здравоохранения ДНР ОП «Советский межрайонный центр г.Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР» 286145, г. Макеевка, ул. Пугачева, д.8, тел./факс (0623) 23-08-89 e-mail: maksovetskya.sendnr08@mail.ru Идентификационный код 510200082 | | Форма первичной учетной документации № 315/у УТВЕРЖДЕНО Приказ МЗ Донецкой Народной Республики № 1234 от 26.10.2016г. |

АКТ №
санитарно - эпидемиологического обследования объекта
 от 12 июля 2022 года.

Нами, помощником врача по гигиене детей и подростков, санитарно-гигиенического отдела Глусь Надеждой Григорьевной, помощником врача эпидемиолога, Потемкиной Светланой Николаевной, ОП «Советский межрайонный центр г. Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР» (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц) проводившего обследование)

в присутствии заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Ясли – сад № 84 общеразвивающего типа города Макеевки» (МБДОУ № 84) Управления образования администрации города Макеевки, Ткачук Натальи Владимировны, старшей медицинской сестры Гаврилюк Инны Викторовны (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц), которое им уполномоченного присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании)


с целью: внепланового обследования по случаям заболеваний детей в средней и подготовительной группе: Жуков Никита, 22.11 2016г.р и Крамаренко Илья, 22.07.2016г.р, Зайцев Константин 05.08.2018 г.р., Чкадуа Карина 08.08.2020 г.р.) с проведением лабораторных исследований: отбор на микробиологические исследования : проб готовой продукции (суточные пробы и 2 пробы воды питьевого режима , 2 пробы дезрастворов (планово, внепланово в зависимости от санитарной, эпидемиологической ситуации, заявление субъекта хозяйственной деятельности по обращению граждан и юридических лиц или другое)

в период с 12 по 12 июля 2022г **проведено санитарно-эпидемиологическое обследование** МБДОУ № 84 Управления образования администрации города Макеевки по адресу: ДНР, 86144, г.Макеевка, 2 кв-л, 16; эл. адрес: zulya21zulya21@mail.ru, заведующий Ткачук Наталья Владимировна, тел – 071-395-79-65 (полное наименование объекта, его фактический и юридический адрес, подчиненность, телефон, факс, E-mail должность, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя)

В результате обследования установлено: (указать выявленные при обследовании факты, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение, соответствие санитарному законодательству)

МБДОУ №84 Управления образования администрации города Макеевки функционирует на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации города Макеевки от 27.04.2022, выписка о госрегистрации № 68515/07-14 от 24.05.2022.(копии прилагаются), код образовательной деятельности по КВЭД – 85.10.

Работники учреждения в своей работе руководствуется требованиями Закона ДНР« Об обеспечении сан. эпидблагополучия населения» от 2015г, «Инструкции по организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденной приказом МЗ, МОН Украины от 17.04.2006 № 298/227, постановления КМУ от 22.11.2004 № 1591 «Об утверждении норм питания в учебных и оздоровительных учреждениях», ГСанПиН от 01.08.2013-.ДЕРЖАВНІ САНИТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності

 1

дітей» от 2013г ,приказ № 284 от 02.03.2017г МЗ ДНР (по медосмотрам), методические рекомендации по организации физвоспитания детей в ДОУ от 1993г.,Закон ДНР « Закон об образовании» от 19.06.2015 г., приказ № 326 от 17.07.2015 г. «Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Типовая образовательная программа дошкольного образования (Растим личность) », приказ № 42/413/227 от 16.03.2018г Мин промышленности и торговли, МОЗ и МОН ДНР «О неотложных мерах по организации питания детей», приказ МЗ ДНР № 755 от 14.04.2020г. «Об утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа №1896 МЗДНР от 01.09.2020г «Об утверждении Инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения Covid-19», приказ № 1438 от 26.10.2020г МОН ДНР и другие нормативные документы МЗ и МОН Украины и ДНР.

Дошкольное образовательное учреждение №84 размещено в приспособленном здании , мощностью на 75 мест, 4-хгрупповое. Из них : ясельного возраста - 1 группа, дошкольные общего профиля – 3 группы, специализированные и круглосуточные группы отсутствуют. Всего детей по списку : 77 чел. Наполняемость детей в ясельной группе – по списочному составу –15, присутствует -5 чел(отсутствуют по причинам : выехавших-1 , домашний режим – 8 чел –более 1-3 месяца, 1 - Колесникова Геля – не посещает с 11.07.2022г – со слов мамы – респираторная инфекция, в ЛПУ не обращались. Ранее, с 21.06.2022г по 01.07.2022 – перенесла ОРВИ (справка имеется, с 04.07.2022г – допущена к посещению МБДОУ). В дошкольных группах общего профиля 62 воспитанника (наполняемость в группах : младшая – по списку-17 детей, присутствует – 5 , отсутствуют по причинам : выехавшие – 4 ребенка, на домашнем режиме-6 чел, б-ной ОКИ – Зайцев и 1 реб – Оничко В – с 05.7.2022г – ОРВИ , лечится в ЦПМСП №6 , средняя - по списку- 21 ребенок, присутствуют -12 , отсутствуют по причинам : - выехавшие – 5 чел, отпуск, домашний режим -3 чел , заболевший ОКИ – Жуков , подготовительная - по списку – 23 чел,присутствует 8 детей , причины отсутствия : - выехавшие – 7 , отпуск, домашний режим и отпуск-7 чел , Крамаренко Илья – ОКИ ?).

Отсутствует всего по МБДОУ 47 детей , из них : по причинам : ОРВИ - 2детей (Колесникова Геля и Оничко В), выехавшие - 17 детей, -6 детей находятся на оздоровлении, по семейным обстоятельствам – 18 детей., 4воспитанника – ОКИ ? Карантина в МБДОУ до 11.07 2022г –нет зарегистрировано.


Все заболевшие ОКИ дети находились последний день в МБДОУ 08.07.2022г , где в период обстрела территории квартала с 8.00. до 9.00 находились вместе с другими детьми и персоналом учреждения в подвальном помещении.

Здание МБДОУ подключено к центральному водообеспечению, канализации, отоплению- п 5.2 , 5.7 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.2013г.

Все коммуникации на территории двора и в здании , а также в подвальном помещении исправны ,видимых порывов, заторов систем водопровода и канализации на территории двора и в здании не установлено. Подходы к зданию свободны, посторонних предметов на территории двора нет. Журнал аварийных ситуаций в учреждении заведен, в текущем году не зарегистрированы случаи отключения электроэнергии , подачи воды о которых своевременно проинформированы электросеть. Подача воды в здание проводится согласно графику города, через 72 часа, фактически вода поступает с 13-14 часов, в дни подачи воды.

Схемы расположения всех сетей на территории двора и в здании имеются

Территория дошкольного учреждения благоустроена, 100% ограждена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Осмотр территории двора

 2

и игровых участков проводится ежедневно завхозом Величко Г.В и старшей медсестрой Гаврилюк И.В., данные осмотра заносятся в журнал.

Накоплений твердых бытовых отходов, смета и прочего мусора на территории двора и игровых площадок нет, выносятся ТБО в контейнера, установленные на территории квартала, вывоз ТБО осуществляется, согласно данному договору, 2-3 раза в неделю.

Принцип групповой изоляции на территории двора соблюдается. Оборудовано 4 игровых площадки и 1 спортивная. Ядовитые растения, грибы, посторонние предметы, бродячие животные на территории двора и игровых площадок отсутствуют – (п. 2.10 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.2013г.).

Все инженерные системы и коммуникации в здании и на территории двора учреждения исправны.

Проводится бесперебойная подача воды во все помещения МДОУ, что обеспечивает фактическое потребление 75 л в сутки на 1 ребенка, что отвечает требованиям пункта 5.1 ГСанПиН от 01.08.20013г. Источником питьевого водоснабжения являются сети централизованного водоснабжения г. Макеевки. Питьевая вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям отвечает требованиям ГСанПиН 2.2.4 -171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком». На случай отсутствия воды, обеспечена подача (во все помещения дошкольного учреждения) холодного бесперебойного водоснабжения, установлены 11 баков для подогрева воды на 100-80 л каждый, используемых как накопительные, общей емкостью 1040литров.

На пищеблоке моечные ванны подключены к внутренней системе канализации с воздушным разрывом более 20 мм (п. 5.6 ГСанПиН от 01.08.20013г.).

В помещении пищеблока (2 электронагревательных бака-по 100л каждый), прачечной (1 нагревательный бак на 70л) и в 4 группах установлены баки с эл.подогревом воды на80-100л (по 2 в каждой группе), которые используются как нагревательные и накопительные баки- п.5.3 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.13г. .В помещениях групп горячая вода подведена к моечным ваннам (для обработки посуды), к умывальникам, ногомойкам, на пищеблоке – ко всем моечным ваннам и к умывальнику.

Дополнительно в каждой группе, на пищеблоке, прачечной в случаях перебоев в подаче воды используются бытовые емкости (ведра, кастрюли, баки, ванны) в общем от 160 до 200л.

На прачечной, в группах, на пищеблоке все сантехприборы в рабочем состоянии, исправны, функционируют.

Каждая групповая ячейка имеет следующий набор помещений: приемная, игровая, спальня, санузел - п 3.10 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.2013г.

Все групповые ячейки имеют следующий набор помещений: приемная-раздевалка, игровая, спальня, буфетная, туалетные помещения. Площади помещений групповых ячеек составляют: раздевалки - 15,0-15.5 кв. м, игровая – 51,2 -51.4кв. м, совмещена со спальня , туалетные – 11-11,3 кв.м.

Число санитарно-технического оборудования в туалетных помещениях групп не соответствует п.3.17 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.2013г.),где установлено по 3 умывальника для детей, 1 – для взрослых,по2 унитаза для детей, 1 душевой поддон-ногомойка).

Туалет для сотрудников находится в коридоре 1 этажа здания, находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, имеется дозированное туалетное мыло, бумажные полотенца для рук.

Условия для мытья посуды в группах ясельного и на пищеблоке созданы, с этой целью используются по две мойки объемом по 10л (объем указан). Над мойками в буфетной комнате установлены краны- смесители - п.5.3 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.2013г.

В качестве моющих и обезжиривающих средств для столовой посуды используются сода кальцинированная, мыло хозяйственное, сода пищевая. Их количество в группах и на пищеблоке достаточное, запас обеспечен (на 20 дней работы).

Посудой для 1-х, 2-х, 3-х блюд, столовыми приборами группа обеспечена по списочному числу детей. Подвод горячей воды в группе обеспечен ко всем мойкам. Для мытья посуды, столов используется промаркированная ветошь, с последующей ее обработкой в соответствии с требованиями норм. Емкости для обработки и хранения ветоши имеются, промаркированы. Инструкции по правилам мытья посуды в групповых моечных вывешены, пом. воспитателей опрошены по знанию правил обработки посуды, ветоши и инвентаря, ответы удовлетворительные. Опрошено 2 чел (в младшей группе пом.воспитателя в отпуске с 04.07.2022г и пом.воспитателя в подготовительной группе – Крамаренко С.В.- на больничном листе по уходу за ребенком, их работы временно выполняют пом.воспитателя из ясельной и средней групп учреждения по расширенной зоне обслуживания)- п 9.9 . Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.13г.

Условия для соблюдения личной гигиены и сотрудников созданы, имеется мыло, туалетная бумага, расчески- п7.9 и 12.1. Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.13г. Лицевые и ножные полотенца индивидуальные, промаркированы, их количество по числу детей в группе достаточное, в день проверки чистые, меняются по графику и по мере загрязнения. В группе ясельного возраста условия для проведения обработки горшков созданы, имеется подача проточной воды к унитазам, где проводится обработка горшков. Отметка стула детей групп раннего возраста проводится воспитателями ежедневно, в журналах. Емкости для замачивания горшков на случай карантина имеются -п 8.11. Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.13г.

Обеспеченность уборочным инвентарем в группах, на пищеблоке, прачечной достаточная. Весь уборочный инвентарь согласно назначения выделен, промаркирован, хранится и используется правильно. Для уборки в группах, туалетной для персонала выделена спецодежда, вся промаркирована (для туалетных- сигнальная маркировка на уборочном инвентаре и спецодежде), хранится отдельно, около уборочного инвентаря - п8.10 Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 01.08.13г..

Регулярность уборки влажным способом в группе соблюдается. Генеральная уборка помещения группы, прачечной, пищеблока проводится 1 раз в неделю, с применением дезсредств - 1 раз в неделю. Ежедневно, после ухода детей домой, пом. воспитателей проводится дезобработка пола и сан-тех. оборудования в туалетной и буфетной комнатах. Дезрастворы в специально выделенных, промаркированных емкостях хранятся в помещении медкабинета, под контролем ст. медсестры (приказ № 12 от 10.01.2022г.). Резиновые перчатки и спецодежда для работы с дез. средствами и медикаменты для оказания помощи при работе с дезсредствами имеются. Правила использования и хранения дез. средств соблюдаются. Нарушений при проведении

 4

данного вида работы не выявлено в период обследования. В наличии имеется «Абактерил хлор» -626 таблеток. Расчеты по использованию дез.средств имеются, учет расхода ведется.

Уборочный инвентарь в группах укомплектован, за помещениями закреплен, промаркирован, хранение инвентаря и ветоши упорядочено, используется, обрабатывается и хранится в соответствии с требованиями санправил. Технический инвентарь и ветошь для уборки в туалетных имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно, в специально выделенных местах

Правила утреннего приема детей в группах ясельного и дошкольного возраста соблюдаются правильно. Термометров для измерения температуры тела в МБДОУ №84 по списочному числу воспитанников, имеется 4 бесконтактных термометра в каждой группе. Обработка использованных термометров и хранение чистых проводится правильно. - п. 14.1 ГСанПиН от 01.08.2013г.

Работники групп обеспечены 3-мя комплектами специальной и санитарной одежды, используется и хранится одежда правильно. Одежда для дежурных детей в группах имеется, хранится правильно, согласно требований сан. правил, около буфетных в группах.

Индивидуальный питьевой режим детей в группах организован кипяченной водой, вода для питья кипятится 2-3 раза в день на пищеблоке, чашек для питьевого режима достаточно, по числу детей, хранение и использование их проводится правильно, что соответствует требованиям п.5.4 ГСанПиН 2 №678-2013г.

Обеспеченность твердым и мягким инвентарем в группе достаточная, все дети обеспечены индивидуальными стульями, кроватями, шкафчиками для хранения верхней одежды, полотенцами. Число спальных мест в спальней ясельной группы соответствует списочному составу воспитанников, все промаркированы. Каждое спальное место обеспечено постельными принадлежностями (матрас, подушка, одеяло), постельным бельем из расчета 3 комплекта на 1 ребенка, покрывалом, полотенцами для лица и ног (п 8.15 - ГСанПиН от 01.08.2013г.). Постельное белье промаркировано у ножного края. График смены постельного белья и полотенец имеется в группах и в прачечной, соблюдается (1 раз в неделю -постельное белье, 1раз в 2 дня - полотенец) и по мере загрязнения.

Организация питания детей в МБДОУ :

- в состав помещений пищеблока входят кладовая для хранения запаса продуктов, варочный цех, где выделено место для моечной и установлены столы и разделочный инвентарь для сырой продукции. Поточность обработки сырья соблюдается.

Для разделки мяса, рыбы, овощей, приготовление теста имеется достаточное количество разделочного инвентаря (11 досок и 11 ножей), который промаркирован , хранится и используется согласно назначения, правильно.

Пищевые отходы собираются в ведра с крышкой, которые промаркированы, заполнение отходами проводится на 2/3 объема, обработка емкостей в группах и на пищеблоке проводится правильно, с использованием горячей воды и соды кальцинированной. Хранение пищевых отходов в МБДОУ проводится до окончания рабочего дня учреждения.

Кухонной посуды для приготовления пищи достаточно, вся промаркирована, хранение и использование проводится правильно, согласно назначению. Мытье посуды проводится согласно требований санитарных правил для ДОУ от 2013г и инструкции № 298/227, инструкции для проведения мытья имеются – п.9.3 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678 . Металлические части кухонного инвентаря, оборудования прокаливаются в духовом шкафу. Для мытья и обработки столов и холодильников выделены промаркированные емкости и ветошь, хранятся и используются согласно назначению.

Тепловое и холодильное оборудование на пищеблоке представлено: печь электрическая – 2 шт на 8 конфорок с духовым отделением, электромясорубка, бытовая мясорубка, весы для сырой и готовой продукции- на пищеблоке, в кладовой – весы «Вага» и гастрономические, холодильников: бытовых - Зединицы, функционируют исправно, обеспечена температура от +2 до -18грС. Температурные листы холодильников ведутся по форме, регулярно, с ежедневной отметкой в журналах. Ревизия и ремонт теплового оборудования проводится силами обслуживающего технического персонала учреждения, термометры в духовых отделениях отсутствуют, так как не предусмотрены заводом – изготовителем, оборудованы регуляторы температуры(150-200 градусов).Нарушений в условиях и сроках хранения скоропортящихся продуктов не установлено- п 9. 2 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678 .

При хранении всех продуктов питания, товарное соседство соблюдается, продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. В кладовой продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках. Для транспортировки и хранения хлебо-булочных изделий имеется набор холщовых промаркированных мешков, смена и стирка которых проводится еженедельно и по мере загрязнения.

Список запрещенных блюд, инструкции по соблюдению правил мытья посуды и оборудования, а также правил уборки в помещениях пищеблока вывешены. Документация по организации и контролю за питанием заведена в полном объеме, заполняется медсестрой, кладовщиком, руководителем, членами бракеражной комиссии заполняется регулярно.

Бракераж готовой пищи проводит старшая медицинская сестра, а при ее отсутствии -ответственное лицо с регистрацией данных в журнале, согласно приказу(№4 от 10.01.2022г) по МБДОУ. Журнал пронумерован, прошнурован, заверен печатью и подписью заведующего, ведется по установленной форме - п 10.12 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678.

Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов имеются, претензии к качеству получаемых продуктов питания и документации, подтверждающей их качество от администрации МБДОУ нет. Проведена выборочная проверка наличия пищевых продуктов (масло сливочное, рыба замороженная, крупы, соки фруктовые,кабачковая икра , говядина тушеная), документов, подтверждающих их качество , соответствие со списком согласованных пищевых продуктов, выданных поставщикам пищевых продуктов п.11.4-11.8 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678

Сотрудники МБДОУ в учреждении не питаются.

Отбор суточных проб осуществляется дежурным поваром, под контролем медработника. Суточные пробы отобраны в полном объеме, хранятся в закрытых баночках, где указаны дата и время постановки пробы ,в кастрюле с крышкой в холодильнике на пищеблоке согласно установленным срокам – п10.13. ГСанПиН от 01.08.2013г. №678

Текущая уборка пищеблока проводится 2 раза в день с применением разрешенных моющих средств, генеральная – 1 раз в неделю с использованием дезсредств, согласно графику, утвержденному заведующим ДОУ- п 9.14 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678, в период с 01.09.2020г согласно приказу № 1896 МОЗ ДНР :

Хранение продуктов питания на пищеблоке и в кладовой упорядочено: сыпучие, кондитерские, консервированные продукты хранятся на стеллажах, в ящиках, коробках, кастрюлях, мешках. Овощи хранятся в помещении кладовой в ящиках, на подтоварниках.

Правила личной гигиены персоналом групп и пищеблока МБДОУ соблюдаются, условия для мытья рук созданы, сануголки укомплектованы индивидуальными щетками для мытья рук сотрудников и полотенцами (матерчатые и бумажные). У помощников воспитателей имеется по три комплекта спец. и санодержды: для раздачи пищи, уборки помещений и туалетов, у работников пищеблока также имеется по 3 комплекта

санодежды и спецодежда для уборки в помещениях. Хранение спецодежды упорядочено, в специально выделенных местах в группах, санузлах и на пищеблоке.

Доставка продуктов питания осуществляется ФЛ-П Ивашенко (договор № 3 от 01.07.2022г), КП «Енакиевский хлебозавод» (договор № _1265 от 17.01.2022г) и ФЛ-П Сердюк С.И (договор № 2 от 01.07.2022г.), специализированным транспортом, по согласованному графику, санпаспорта имеются, обработка транспорта проводится согласно графику, данные имеются. Условия для хранения скоропортящихся продуктов в дошкольном учреждении созданы. Бракераж сырой скоропортящейся продукции проводится в соответствии с требованиями, журнал заведен по установленной форме, прошиты, заверены печатью и подписью руководителя, записи в них ведутся ежедневно. Журнал складского учета поступающих продуктов, заявок на получение продуктов питания, учет отходов продуктов заведены, отмечаются регулярно. Журнал «здоровья» работников пищеблока и кладовой заведен, заполняется персоналом, медсестрой и ответственной за питание ежедневно, в период отсутствия медсестры - руководителем МБДОУ- п 11.4 - ГСанПиН от 01.08.2013г. №678.

Согласно штатному расписанию в МБДОУ работает 27 чел. (штат укомплектован), в том числе на пищеблоке ,в том числе - работников пищеблока в МБДОУ № 84 100% укомплектованы: 2,0 ставки повара, 0,5 ставки подсобного рабочего, 1,0 ставка завхоза(Основание: Приказ МОН ДНР от 29.02.2016г. № 178 «Об утверждении Типовых штатных нормативов дошкольных образовательных учреждений»),на пищеблоке персонал (работает 2 повара,1 подсобный рабочий) Должностные инструкции на сотрудников групп и пищеблока имеются. График работы пищеблока утвержден руководителем МБДОУ, вывешен в уголке (с 5³⁰ до 16⁰⁰).

В МБДОУ в штате персонала предусмотрена ставка старшей медсестры, укомплектована, работает Гаврилюк И.В , п 13.1 ГСанПиН от 01.08.2013г. №678 - на 1,0 ст.

Проверены личные медицинские книжки всех сотрудников ДОУ: медосмотр пройден согласно графику и требований приказа № 284 МЗ ДНР от 02.03.2017г. При выборочной проверке личных медкнижек данные медосмотра зарегистрированы. Данные медосмотра прилагаются. В период проверки проводится плановое лабораторное обследование на кишечное носительство (получены результаты на 7 работников) и 10 работников обследованы в период с 11.07.-12.07.2022г(внезапно).

Администрация и медперсонал учреждения ознакомлены с требованиями приказа № 284 от 02.03.2017г.-п.12.2 ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» от 2013г

Лабораторно-инструментальный контроль: отобрано 4 пробы готовой продукции (суточные пробы за 12.07.2022г: плов, борщ свекольный, кисель, молоко кипяченое) ,3 пробы воды питьевого режима и 1 проба воды из запасной емкости на пищеблоке (стационарный бак на 100л), смывов- 25 (4 группы и пищеблок) - на микробиологические исследования . Копия меню за период с 4-10 июля 2022 прилагается.

Проведены беседы по профилактике острых кишечных и простудных заболеваний. Проведен анкетированный опрос работников пищеблока учреждения по вопросам приготовления пищи, содержания помещений пищеблока, профилактики пищевых отравлений , сальмонеллеза (соблюдение требований СанПин для ДДУ и приказа № 298/227 от 2006 г).


Заведующим и старшей медсестрой составлены противоэпидемические мероприятия по профилактике ОКИ , все работники учреждения под роспись ознакомлены.

Специалистами дезотдела Макеевского городского центра РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР проведена заключительная дезинфекция всех помещений МБДОУ № 84 (1410 кв. м) 0,25 % «Логодезом».

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| 2 | Письменно информировать ОП « Советский меж районный центр г. Макеевки РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР» по выполнению предписания | | В установленные сроки |
|---|---|--|-----------------------|

Акт составлен в 3-х экземплярах


Подпись должностного лица (лиц), проводившего (их) обследование:


(подпись)

Леусь ИА
Потемкина С.И. (Ф.И.О.)

Акт в 1 экземпляре (ах) получил: 1

должность заведующий

подпись 

дата 12.07.2022