

Заведующему МОУ «Детский сад № 348
Советского района Волгограда»
Овчаровой Ольге Александровне

ул. Санаторная, д. 8, кв. 36,
г. Волгоград, 400062

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 006-36/2021/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения**

«17» мая 2021 года

г. Волгоград, ул. 25-летия Октября, 3

Я, государственный инспектор г. Волгограда по пожарному надзору Бабичев Александр Евгеньевич, рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении от 17.05.2021 № 006-36/2021/3 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» Овчаровой Ольги Александровны, что в период с 13 апреля по 12 мая 2021 г., в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Ломакина В.С. от 23.03.2021 года №006/34 проведена проверка за соблюдением МОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда» законодательства в области пожарной безопасности в Российской Федерации при эксплуатации помещений объекта защиты расположенного по фактическому адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 40.

По результатам проверки установлено, что на объекте защиты допущены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Для отделки потолка лестничных маршей левого и правого крыла применяются декоративно-отделочные материалы (натяжной потолок из ПВХ пленки) с классом пожарной опасности материала выше требуемого (КМЗ вместо требуемого КМ0) (ст. 134, табл. № 3, 28 №123-ФЗ, п. 25 ППП в РФ);

2. В лестничных клетках левого и правого крыла применяются металлические несущие конструкции (для опоры площадки второго этажа) с пределом огнестойкости не соответствующим принятой степени огнестойкости здания (требуется R 60) (ст. 58, 87, табл. 21 №123-ФЗ);

3. Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации) (ст. 4 №123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013).

за что частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

Данные правонарушения стали возможными по причине: недостаточного Вашего, как руководителя объекта, внимания, уполномоченного на законных основаниях обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности. Условиями, способствующими совершению вышеуказанных правонарушений является: отсутствие постоянного и качественного контроля за выполнением требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками организации. Данные нарушения также неудовлетворительно оценивают противопожарное состояние помещений и могут негативно повлиять на безопасность здания и людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ Вам необходимо:

- 1) Рассмотреть данное представление;
- 2) Принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Установить постоянный и качественный контроль за выполнением на объекте требований пожарной безопасности ответственными за пожарную безопасность лицами и работниками учреждения;

- 4) Рассмотреть вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течении 1(одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г. Волгограда
по пожарному надзору



А.Е. Бабичев

Представление получил:

17.05.2021 г. заведующий МОУ «Детский сад № 348 Советского района Волгограда»
Овчарова О.А.

(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 348
Советского района Волгограда
400002, Волгоград, ул. Казахская, 40
тел./факс (8442) 41-00-17

от 01.07.21 № 42
на № _____ от _____

ОНДиПР по Кировскому,
Красноармейскому и Советскому
районам г.Волгограда
гос.инспектору А.Е.Бабичеву


Уважаемый Александр Евгеньевич!

В ответ на Представление №006-36\2021\4 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 17.05.2021 г. в отношении руководителя МОУ Детский сад №348 Овчаровой О.А. поясняю следующее.

1. Произведена отделка потолка лестничных маршей левого и правого крыла декоративно-отделочными материалами с классом пожарной опасности КМ0.
2. В лестничных клетках левого и правого крыла металлические несущие конструкции (для опоры площадки второго этажа) были пропитаны с пределом огнестойкости R60 (акт выполненных работ №1056огн-20 от 17.05.2021г. ООО Фирма «Талисман»).
3. В здании МОУ предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (при срабатывании АУПС).

Вопрос соблюдения правил пожарной безопасности взят под личный контроль.

Заведующий

 О.А.Овчарова