

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34\_emercom@volganet.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 13/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №244 Советского**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

**района Волгограда" (далее – МОУ «ДС№244»)**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице заведующего МОУ «ДС№244» Федоренко Татьяны Ивановны

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города

Волгограда по пожарному надзору № 006/13 от «25» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени

с 15 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.

общей продолжительностью 4 часа в течение 4-х рабочих дней

проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному

надзору – старшим инспектором ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

**А.Е. Бабичевым**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


в помещениях (объектах), территории МОУ «ДС№244» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 44 А

совместно с заведующим МОУ «ДС№244» Федоренко Татьяной Ивановной

заведующим хозяйством МОУ «ДС№244» Черновой Анной Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Заполнение проема противопожарной преграды ведущей в подвальные помещения в объеме эвакуационной лестничной клетки выполнено без учета требуемого предела огнестойкости	ст. 4, 52, 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - №123-ФЗ); п. 25 Правил	До 01.09.2021	

		противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 (далее - ППР в РФ); п. 4.18 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного и введенного в действие приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. N 288.		
2.	В подвальном этаже на путях эвакуации из-за прокладки коммуникаций (системы водоснабжения) допускается уменьшение высоты путей эвакуации менее 2 метров.	(ст. 4, 53 №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 23 ППР в РФ, 4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных и введенных в действие приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194.	До 01.09.2021	
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (Согласно протокола №17 от 19.02.2021 СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области включение речевых оповещателей систем оповещения после срабатывания пожарных извещателей, а также уровень звука от звуковых оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей – не соответствует)	п. 54 ППР в РФ	До 01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волгограда  
по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР  
по Кировскому, Красноармейскому и Советскому  
районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

А.Е. Бабичев

государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2021 г.



**Предписание для исполнения получил:**



(подпись)

«01» марта 2021 г.

Заведующий МОУ «ДС№244»

(должность, фамилия, инициалы)

Федоренко Т.И.

**Пометка об отказе ознакомления с предписанием:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. (8442) 96-70-05, E-mail: und34\_emercom@volganet.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 12/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №244 Советского**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

**района Волгограда" (далее – МОУ «ДС№244»)**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице заведующего МОУ «ДС№244» Федоренко Татьяны Ивановны

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города

Волгограда по пожарному надзору № 006/12 от «25» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени

с 15 февраля 2021 г. по 01 марта 2021 г.

общей продолжительностью 3 часа в течение 3-х рабочих дней

проведена **плановая** проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному

надзору – старшим инспектором ОНДиПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

**А.Е. Бабичевым**

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в помещениях (объектах), территории МОУ «ДС№244» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 38

совместно с заведующим МОУ «ДС№244» Федоренко Татьяной Ивановной

заведующим хозяйством МОУ «ДС№244» Черновой Анной Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений детского сада в коридор 1 и 2 этажа школы не обеспечивает возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N	До 01.09.2021	

		1479 (далее - ППР в РФ)		
2.	Не обеспечено исправное состояние устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах противопожарной двери 1 этажа	п. 14, 24, 29 ППР в РФ	До 01.09.2021	
3.	Отсутствует устройство для самозакрывания на двери отделяющей помещения детского сада от лестничной клетки	п. 14, 24 ППР в РФ	До 01.09.2021	
4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 В ППР в РФ	До 01.09.2021	
5.	Система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (Согласно протокола №16 от 19.02.2021 СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Волгоградской области включение речевых оповещателей систем оповещения после срабатывания пожарных извещателей, а также уровень звука от звуковых оповещателей во всех местах постоянного или временного пребывания людей – не соответствует)	п. 54 ППР в РФ	До 01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Волгограда  
по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР  
по Кировскому, Красноармейскому и Советскому  
районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области

(должность, фамилия, инициалы)

**А.Е. Бабичев**

государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«01» марта 2021 г.

Заведующий МОУ «ДСМ №244»

(должность, фамилия, инициалы)

Федоренко Т.И.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

*Федоренко*

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

