

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому району Волгоградской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**403003, Волгоградская область, р.п. Городище ул. Промышленная, дом 16,
тел. (84468) 3-57-01, E-mail: ond045@yandex.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 98/01/01
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Новорогачинская школа искусств»

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов Волгоградской области по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 45/98 от «23» октября 2017, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» с 10 ч. 00м. по 11 ч. 00 м. 08 ноября 2017г. и с 09 ч. 30 м. по 10 ч.
30 м. 05 декабря 2017г. общей продолжительностью 2 дня / 02 час 00 минут проведена проверка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

государственным инспектором Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Волгоградской области по пожарному надзору Генераловым С.В. в помещениях и на территории
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новорогачинская
школа искусств» расположенного (ых) по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, р.п. Новый Рогачик, ул. Центральная, 2а.

Директором муниципального бюджетное учреждение дополнительного образова-
совместно с ния «Новорогачинская школа искусств» Беловоловым Андреем Викторовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МОУ ДО «Новорогачинская школа искусств» отсутствует система дублирования, без участия работников объекта, сиг-	п. 7 ст. 83 ФЗ-123. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении	07.05.2018г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	налов автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов Волгоградской области

по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы)

Генералов С.В.

государственного инспектора по пожарному надзору))

«05» декабря 2017 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«05» декабря 2017г.

Директор муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Новорогачинская школа искусств»

(должность, фамилия, инициалы)

Беловолов Андрей Викторович