

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР

(наименование органа государственного пожарного надзора)

400005, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15, тел. 96-70-05

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 007/41/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

"Детский сад №270 Тракторозаводского района Волгограда"

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Волгограда по пожарному надзору Карабекова Д.Т. № 007/41 от «24» марта 2021 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «01» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «06» апреля 2021 г. проведена

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

проверка государственным инспектором г. Волгограда по пожарному надзору –

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

старшим инспектором отделения НД и ПР по ДЗР, КРО и ТЗР Зенковым С.В. в помещениях
МОУ " Детский сад №270 " расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Александра, 1а.

совместно с заведующим МОУ " Детский сад №270 " Шевченко Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- автоматическая пожарная сигнализация находится частично в не работоспособном состоянии (требуется замена пульта)	(п.54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	До 01.07.2021 г.	

