



ПРЕДПИСАНИЕ № 759-10-25
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«18» апреля 2025 г.

г. Волгоград, пр-кт им.
В.И. Ленина, 50б
(место выдачи)

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
ведущим специалистом-экспертов отдела надзора по гигиене детей и подростков
Товмасын Лаурой Андреевной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного мероприятия) _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- профилактического визита, ПМ 34250041000117311541

на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

уведомление от «11» марта 2025 г. № 158-10-25

в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда", ИНН 3441014620, ОГРН 1023402457187, по адресу: 400121, Волгоградская область, Волгоград город, наб. Волжской Флотилии, 9

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия,

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МОУ "Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда"

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)


устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	- п. 2.11.5 СП 2.4.3648.20 — отсутствует химическая	- Провести химическую чистку или дезинфекционную	25.09.2025	Фотоматериалы, копии актов, выполненных

	чистка или дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (матрасов);	обработку постельных принадлежностей согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648.20		работ
2	- п. 2.7.4 СП 2.4.3648.20 - отсутствует обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;	- Обеспечить обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648.20	25.09.2025	Фотоматериалы, копии актов, выполненных работ
3	- п. 2.9.5 СП 2.4.3648.20 — недостаточный контроль за санитарным состоянием и содержанием образовательного учреждения, а именно: имеются повреждения и дефекты входного крыльца группы № 4, цокольный этаж у входной группы № 2 (осыпается отделочный материал)	- Устранить дефекты и повреждения у входных в группы № 4 и 2 образовательного учреждения во исполнение п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 в срок	25.09.2025	Фотоматериалы, копии актов, выполненных работ

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: **г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 50б тел./факс 24-36-53 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или на адрес электронной почты: info@34.rospotrebnadzor.ru, или иным доступным способом**

Предписание выдано:

Ведущий специалист -эксперт ОНГДиП		Товмасын Л.А.
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено электронной почтой dou372@volgadmin.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении _____

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».